

PODDASZE NIEUŻYTKOWE – zest. pomieszczeń		
nr	nazwa pom.	pow. podłogi
1	Poddasze nieużytk.	313,61 m ²
		313,61 m ²

CNW1 centrala nawiewno-wywiewna
CFP 1500 HE
napięcie 1~230 V
nagrzewnica elektryczna 5,1 kW
moc urządzenia 6,15 kW
pobór prądu 28,0 A
wydajność 1750 m³/h
waga 215 kg

Czerpnia ścienna

Wyrzutnia dachowa

UWAGA!
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną

STADIUM: Projekt techniczny		
TEMAT: Projekt budowy instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji		
OBIEKT: Budynek Dworu Sroczyńskich Bolesław, dz. nr 592/1, gmina Bolesław		
PRZEDMIOT RYSUNKU: Instalacja wentylacji mechanicznej Rzut poddasza		
PROJEKTANT: Mgr Inż. Kamil Czernecki NR UPR: MAP/0224/PWOS/14 SPECJALNOŚĆ: SANITARNA		DATA/PODPIS: 08.2025
DATA: 08.2025	SKALA: 1:100	NR RYS: S-06