

Suszec, dnia 24.08.2026 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy postępowania: **„Zakup agregatów prądotwórczych i masztu oświetleniowego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”**

W związku z prośbą wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela **wiążących dla wykonawców wyjaśnień**, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1


Czy Zamawiający dopuszcza użycie zbiornika stalowego zamiast zbiornika z tworzywa sztucznego, jako wytrzymalsze na uderzenia i wysoką temperaturę oraz łatwiejsze w naprawie?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia – zał. 2 oraz SWZ w tym zakresie i nie dopuszcza zastosowania zbiornika stalowego zamiast zbiornika z tworzywa sztucznego.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymaganie, zgodnie z którym agregat powinien być wyposażony w tworzywowy zbiornik paliwa o pojemności min. 45 l.

Wymóg zastosowania zbiornika wykonanego z tworzywa sztucznego podyktowany jest jego całkowitą odpornością na korozję. Rozwiązanie to zapobiega powstawaniu rdzy i przedostawaniu się drobin korozyjnych do układu paliwowego, co ma kluczowe znaczenie dla bezawaryjnej eksploatacji oraz trwałości silnika agregatu.

WÓJT

Marian Pawlas