

IZP.3510.13.2026

Zarząd Dróg Powiatowych
w Biłgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3
23-400 Biłgoraj

Biłgoraj, dn. 20.08.2026r.

IZP.3510.13.1.2026

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - I
/odpowiedzi na zadane pytania/

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.:
**przebudowa mostu na rzece Łada w ciągu drogi powiatowej nr 2936L w m.
Bidaczów Stary.**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r., poz. 793 ze zm./ udzielamy wyjaśnień na
zadane pytania:

Pytanie 1 Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie klasy ekspozycji dla betonu
przeznaczonego do wykonania ustroju nośnego obiektu mostowego.

**Odpowiedź na pytanie 1: Ustrój nośny mostu zaprojektowano w klasach
ekspozycji betonu XC4, XD1, XF2, odpowiadających odpowiednio: cyklicznemu
zawilgoceniu i wysychaniu betonu, umiarkowanemu narażeniu na działanie
chlorków nie pochodzących z wody morskiej oraz umiarkowanemu nasyceniu
wodą w obecności środków odladzających i oddziaływaniu cyklicznego
zamrażania i rozmrażania.**

Powyższe odpowiedzi proszę uwzględnić na etapie przygotowania i składania ofert.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju

inż. Mirosław Daniłowicz