



Sokołów Małopolski, 21 sierpnia 2026 r.

RG.ZP.271.12.2026

Dotyczy postępowania na zadanie pn: „Budowa zbiornika wody pitnej o obj. 100 m³ wraz z budynkiem technicznym pompowni, zjazdem, przyłączami energetycznym i demontażem istniejącej pompowni w miejscowości Trzebuska”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) poniżej zamieszczamy pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie 1:

Poproszę o wyjaśnienie: Czy zbiornik monolityczny żelbetowy jednokomorowy może być zamieniony na zbiornik żelbetowy z elementów prefabrykowanych o poj. 100 m³?

Odpowiedź 1:

Dopuszczamy wykonanie zbiornika żelbetowego z elementów prefabrykowanych, jednak zmiana technologii konstrukcji zbiornika nie może wpłynąć na zmianę lokalizacji, wymiarów i parametrów charakterystycznych, tak aby nie stanowiła istotnego odstępiania od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Z up. BURMISTRZA

Sławomir Ożóg
ZASTĘPCA BURMISTRZA