

Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja SWZ.

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „**Remont świetlicy wiejskiej w Woźnicznej**”

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy w przedmiarze w pozycji 11 nie występuje błąd co do ilości betonu na ławy?

Wyjaśnienie: Tak, jest błąd. Powinno być $(12,5 + 10,5) * 0,5 * 0,25$. Proszę skorygować w kosztorysie ofertowym na **2,875**.

MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Modyfikacji ulega załącznik nr 6 – Przedmiar robót poz. nr 11.

Zatwierdził

/ Józef Knapik /

Wójt Gminy Pleśna