



- podłączenie grzejników - Ø18
- wyjście z kotła Ø22
 - nastawa wg. wykonawcy
 - zawór termostatyczny na podejściu do grzejnika
 - zawór odcinający na powrocie

-  **kocioł gazowy dwufunkcyjny**
-  **komin systemowy dwupłaszczowy**

UWAGA:
Podajcie do kotła - DN20

UWAGA:

- podłączenie umywalki/zlewozmywaka/prysznicza - 2xØ16x2,0
- podłączenie ustępu - Ø16x2,0
- wyjście z kotła Ø25

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 38A, 19-300 ELK		
DANE INWESTYCJI: ELK 280501_1.0001.538/66 0001 ELK, DZ. NR 538/66		
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIĘTRA		
DATA: 18.12.2024	SKALA: 1: 100	NR RYSUNKU: S2
OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:		
PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Koźluk PDL/0140/PBS/17 <i>uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń upr. nr PDL/0140/PBS/17</i>		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU J. ZABRONIONE		