

Budowa tarasu - etap 2.

W pom. nr: 1,2,3,4,5 do wymiany:
- oprawy oświetleniowe
- gniazda i łączniki.
Instalacje (przewody) - bez zmian
Dodatkowo wykonać instalację
oświetlenia ewakuacyjnego -
zasilanie z istn. rozd. TR1/1

WYKAZ POMIESZCZEŃ- PARTER				
LP.	RODZAJ POMIESZCZENIA	RODZAJ PODŁOGI	POW. PODŁOGI	POW. UŻYTKOWA POMIESZCZENIA wg PN-ISO 9836:1997
			[m2]	[m2]
część istniejąca				
1.	HOLL	GRES	38,26	38,26
2.	RECEPCJA	GRES	10,11	10,11
3.	WC "M"	GRES	8,82	8,82
4.	WC "D"	GRES	9,55	9,55
5.	POM. PORZĄDKOWE	GRES	7,08	7,08
6.	HOLL	GRES	27,46	27,46
7.	WC "D"	GRES	3,15	3,15
8.	KORYTARZ	GRES	5,58	5,58
9.	WC "M"	GRES	3,90	3,90
10.	POM. GOSPODARCZE	GRES	45,26	45,26
11.	GARAŻ	GRES	139,07	139,07
12.	GARAŻ	GRES	73,21	73,21
13.	POM. GOSPODARCZE	GRES	19,14	19,14
14.	SZATNIA	GRES	25,61	25,61
15.	ŁAZIENKA	GRES	8,13	8,13
15'.	PRALNIA	GRES	2,29	2,29
16.	KŁATKA SCHODOWA	GRES	14,51	14,51
RAZEM			441,13	441,13
część projektowana				
17.	SZATNIA	GRES	28,77	28,36
18.	ŁAZIENKA	GRES	8,34	8,16
19.	PRALNIA	GRES	5,60	5,46
20.	ANEKS KUCHENNY	GRES	8,67	8,49
RAZEM			51,38	50,47
OGÓŁEM			492,51	491,60

Do obliczenia pow. użytkowej założono wyprawę ścian -tynk gr. 1,5 cm

OZNACZENIA:

- A1

A1

- oprawa LED n/t, 600x600, 34W, min. 4200lm/840, MPRM
- B1

B1

- oprawa LED n/t, 49W, min. 7200lm/840, IP65
- B2

B2

- oprawa LED n/t, 34W, min. 4500lm/840
- B3

B3

- oprawa LED n/t, 26W, min. 3250lm/840, IP44
- B4

B4

- oprawa LED n/t, 26W, min. 3250lm/840, IP44
- B5

B5

- oprawa LED n/t, 26W, min. 3250lm/840, IP65
- B6

B6

- oprawa LED n/t, 20W, min. 2100lm/840, IP65
- C1

C1

- oprawa LED n/t, 19W, min. 1950lm/840, IP44
- C2

C2

- oprawa LED n/t, 13W, min. 1200lm/840, IP44
- D1

D1

- oprawa LED 55W, 7550Lm
- D2

D2

- oprawa LED 40W, 5100Lm

- TR1/1

- tablica rozdzielcza TR1/2
- TR1/2

- tablica rozdzielcza TR1/2
- RG

- rozdzielnica główna RG
- AW2

- oprawa awaryjna LED n/t, 475Lm, otwarta (tryb pracy: awaryjny)
- AW3

- oprawa awaryjna LED , n/t, zewnętrzna (tryb pracy: awaryjny)
- EW1

- oprawa ewakuacyjna LED, n/t, jednostronna z piktogramem (tryb pracy: "na jasno")

Inwestor			Gmina Żelechlinek. 97-226 Żelechlinek pl. 1000-lecia 1	Arkusz -18-
Obiekt (temat):			Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku ul. Rawska 4 - Instalacje elektryczne.	
Nazwa rysunku:			PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH - PARTER.	Nr rys. E.4
Podz: 1:100				
Projektant			Nazwisko i imię mgr inż. Krzysztof Popiołek	Data: 07.2025r
			Uprawnienia UAN.IV 8388/180/90	
			Specjalność: Instalacyjna Zakres: sieci, instalacje i urządzenia elektr.	Podpis