

Tychy, dnia 24 sierpnia 2026 r.

Do Wykonawców

dotyczy: postępowania pn. „**Przebudowa Targowiska Miejskiego przy al. Bielskiej w Tychach – II ETAP**”, nr 2026/BZP 00173601/01.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

1. Zakres wprowadzonych zmian:

W ust. 3 OPZ dodaje się następujący zapis:

„Z uwagi na ukształtowanie i spadki terenu Zamawiający wymaga przed wykonaniem konstrukcji wiat indywidualnych pomiarów dla każdej z wiat oddzielnie. Zamawiający wymaga ujęcia do wyceny kosztów zwiększenia długości słupów każdej z wiat (profile „1” i „4”) do 15 cm, tak aby wysokość blatu stanowiska sprzedaży wynosiła 105 cm ponad spód blachy węzłowej służącej do posadowienia słupa na podwalinie żelbetowej. Zwiększenie słupów do 15 cm będzie to odległość od blatu stanowiska sprzedaży do belki konstrukcji dachu ulokowanej nad blatem (profil „10”)”.

2. Uzasadnienie:

Teren inwestycji charakteryzuje się zmiennym ukształtowaniem i spadkami. Wykonanie indywidualnych pomiarów geodezyjnych/wykonawczych przed rozpoczęciem fabrykacji konstrukcji jest niezbędne, aby dopasować elementy wiat do rzeczywistych rzędnych terenu zaprojektowanych przez projektanta.

3. Zamawiający informuje, że wprowadzona zmiana treści SWZ nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian:

- Termin składania ofert: do dnia 04.09.2026 r. do godz. 10:00.
- Termin otwarcia ofert: dnia 04.09.2026 r. o godz. 11:00.

4. Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników nieulegające niniejszej zmianie pozostają w mocy. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Zatwierdził w dniu 24.08.2026 r.:
Filip Szulc - Prokurent