

2025/0499 /PR/MG

Tychy, 9 czerwca 2025 r.

Sprawa nadrzędna: 0444/2025

LABORATORIUM 21
Pracownia Architektoniczna
ul. Targiela 21a
43-100 Tychy

Dotyczy: „Przebudowy Targowiska Miejskiego w Tychach przy alei Bielskiej na działce nr 2664/47”

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia **07.06.2025** informujemy, iż w oparciu o uzupełnioną dokumentację uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu.

Z uwagi na fakt posiadania wyłącznie dokumentacji wykonawczej sieci ciepłowniczej zwracamy uwagę na zachowanie ostrożności przy pracach ziemnych w obszarze naszej infrastruktury.

Wymagamy, by roboty budowlane były prowadzone pod naszym ścisłym nadzorem zleconym na piśmie. Dodatkowo wymagamy, by Inwestor poinformował nas o każdym przypadku odkrycia sieci ciepłowniczej w celu sprawdzenia czy rury bądź obsypka piaskowa nie zostały w jakikolwiek sposób naruszone. Brak informacji o wykopie skutkować będzie ponownym odkryciem sieci na koszt Inwestora.

Komplet nr 2 dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Andrzej Skowroński

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny
Rafał Wolski

Załączniki:

1. PZT – 1 kpl.
2. Faktura – 1 szt.

Kopia: a/a

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Kubicy 6
tel.: (32) 325-64-11
e-mail: biuro@pec.tychy.pl
http://pec.tychy.pl

NIP: 646-10-15-439
Regon: 272713960
Rejestr: S.R. Katowice KRS 0000101552
Konto: Santander Bank Polska S.A. 45 1090 1652 0000 0001 3382 0634
Kapitał zakładowy: 150.783.600,00 zł
BDO: 000125471

Z-ca kier.
ds. utrzymania ruchu

mgr inż. Marcin Badoja