



# Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/AKo/4242/S.2523552/T/66/2178/2025

Tychy, dnia 06.05.2025 r.



**Pracownia Architektoniczna  
Laboratorium 21  
Janusz Czapski  
ul. Targiela 21a  
43 – 100 Tychy**

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska przy al. Bielskiej, w Tychach”.

W nawiązaniu do wystąpienia w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska przy al. Bielskiej, w Tychach”, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, że nie może uzgodnić lokalizacji przedmiotowej inwestycji, z uwagi na jej kolizję z istniejącymi przyłączami wodociągowymi.

Przedmiotowe uzbrojenie (oznaczone na załączniku mapowym kolorem różowym) wymaga bezwzględnej wymiany (przebudowy), z uwagi na ryzyko jego uszkodzenia podczas prowadzenia prac związanych z realizacją ww. inwestycji.

W związku z powyższym należy wystąpić do Przedsiębiorstwa o wydanie warunków przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych. Usługa ta podlega opłacie zgodnie z cennikiem usług RPWiK S.A., dostępnym na stronie [www.rpwik.tychy.pl](http://www.rpwik.tychy.pl).

W celu uzyskania przedmiotowego uzgodnienia, należy wystąpić ze stosownym wnioskiem, dołączając projekt zagospodarowania terenu uwzględniający powyższe uwagi oraz dokument poświadczający prawo inwestora do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane.

Jednocześnie informujemy, że przez teren nieruchomości objętej planowaną inwestycją przebiega sieć wodociągowa niebędąca własnością i w eksploatacji Przedsiębiorstwa, na załączniku mapowym oznaczona kolorem brązowym. W związku z powyższym przedmiotową inwestycję należy uzgodnić z jej administratorem.

Z poważaniem

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Mark Dygoń*

Załączniki:

Mapa sytuacyjna – 1 egz.

