



**Urząd Miasta
Tychy**

**WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA**

Tychy, 22 kwietnia 2025 r.

Sprawa: uzgodnienie lokalizacji

Znak sprawy: RKO.7012.5.35.2025.MC

Osoba prowadząca:

Magda Berezowska, Mariusz Czadzek

nr pokoju 801, tel. (32) 776-38-31

e-mail: magda.berezowska@umtychy.pl

nr pokoju 805, tel. (32) 776-38-05

e-mail: mariusz.czadzek@umtychy.pl

**Pracownia Architektoniczna
LABORATORIUM 21
ul. Jana Targiela 21a
43-100 Tychy**

Nawiązując do pisma z dnia 08.04.2025 r. uzgadniam, w zakresie sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia ulicznego będących własnością Gminy Miasta Tychy, lokalizację planowanej inwestycji pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Tychach przy alei Bielskiej na działce nr 2664/47”, zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:

- w rejonie kanalizacji deszczowej, roboty należy wykonywać pod zleconym odpłatnym nadzorem pracownika firmy sprawującej w imieniu Urzędu Miasta Tychy nadzór i eksploatację kanalizacji deszczowej. Informację o ww. firmie można uzyskać w naszym wydziale tel. (32) 776-38-05;
- po zakończeniu robót inwestor zobowiązany jest do przekazania do naszego wydziału potwierdzenia zlecenia oraz udziału w nadzorach pracownika firmy sprawującej w imieniu Urzędu Miasta Tychy nadzór i eksploatację kanalizacji deszczowej;
- w przypadku uszkodzenia kanalizacji deszczowej podczas prowadzonych robót, inwestor na swój koszt dokona jej wymiany;
- w przypadku wystąpienia awarii kanalizacji deszczowej w rejonie planowanej inwestycji inwestor nie będzie wnosił o odszkodowanie z tytułu ewentualnej szkody;
- ewentualne projektowane krawężniki oraz obrzeża należy zaprojektować w sposób nie kolidujący z wjazdami studzienek rewizyjnych;
- studzienki rewizyjne kanalizacji deszczowej, zlokalizowane na terenie objętym planowaną inwestycją, należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni przy użyciu pierścieni dystansowych lub w przypadku różnicy rzędnych istniejących i projektowanych większej niż 0,5 m – za pomocą dodatkowych kręgów betonowych. Odbiór prac związanych z regulacją studzienek należy zgłosić do naszego wydziału.

Powyższe warunki są ważne przez okres 2 lat od daty wydania.

Załącznik: projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

informacja o przetwarzaniu danych osobowych – 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat

2. RKO aa

NACZELNIK
Wydziału Komunalnego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr Anna Wurzucha