


Szafa Rack 19”– GPD 11U
Kontener gospodarczy

Przyłącze sygnału
z zewnętrznej anteny



- Panel wentylatorowy z termostatem
- Panel światłowodowy 19"/1U, 12xSC duplex/LC quad
- Organizer poziomy kabli 19"/1U
- Rejestrator CCTV 19"/2U
- 1U Switch PoE – kamery
- Organizer poziomy kabli 19"/1U
- Panel modułowy 24xRJ45 19"/1U
- Rezerwa miejsca pod UPS
- 19" listwa zasilająca 8-portowa z wyłącznikiem

Kable światłowodowy 4J

1,2,3,...N

Liczba kabli

KONTENER GOSPODARCZY



PRZYŁĄCZE SYGNAŁU

2

SPK

Jednostka projektowa:			
 ARCHINWEST PRZEMYSŁAW BORYS			
18–200 WYSOKIE MAZOWECKIE ul. 1 MAJA 27 tel. 606 328 109 nlp 722–148–67–37 email: arch.borys@gmail.com regon 200736597			
Imię i nazwisko:		Podpis:	
Branża elektryczna:			
mgr inż. EMIL BURSIEWICZ upr. nr PDL/0159/PWBE/16			
Branża teletechniczna:			
inż. TOMASZ WAŚKO upr. nr PDL/0137/PWOT/16			
Inwestycja: BUDOWA PARKINGÓW WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 16-070 Choroszcz, ul. Jana Klemensa Branickiego jednostka ewidencyjna: CHOROSZCZ MIASTO [200201_4] obręb ewidencyjny: CHOROSZCZ [0031] DZ. NR 110/2			
Tytuł rysunku: WIDOK SZAFY RACK			
Branża: ELEKTRYCZNA			
Skala:	Data: 28.04.2023r.	Nr. rysunku: E - 03	str.