



06 PAŹ. 2025

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Spółka z o.o. w Nowym Sączu
33-310 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22

tel.: sekretariat: 18 473 68 00

informacja: 18 473 69 00


e-mail: sekretariat@mpk.nowysacz.pl

www.mpk.nowysacz.pl

Konto: Santander Bank Polska S.A. 24 1500 1559 1215 5002 9654 0000; Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydz. Gosp. KRS Nr 12355; NIP: 7341011801 Regon: 490551174 Kapitał zakładowy: 20 049 500 zł

WE.0610.31.2025

Nowy Sącz, dn. 06.10.2025r.



Szpital Specjalistyczny
Im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu
ul. Młyńska 10
33-310 Nowy Sącz

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 września 2025r. dotyczące projektu „Budowy parkingu przy ul. Bulwar Narwiku w Nowym Sączu” informujemy, że planowana inwestycja nie może utrudniać ruchu autobusów w obrębie wjazdu na Dworzec Autobusowy MPK.

Zgodnie z przesłanym opracowaniem, wjazd na parking będzie odbywał się z terenu Dworca Autobusowego MPK poprzez wspólny odcinek drogi wjazdowej z ulicy Bulwar Narwiku. Mając na uwadze powyższe, pozytywne uzgodnienie przedmiotowego zakresu projektu zostaje uwarunkowane spełnieniem następujących wymogów:

- po zjeździe z ulicy Bulwar Narwiku na teren Dworca Autobusowego MPK wstawienie znaku drogowego C-2 „nakaz skrętu w prawo” z tabliczką informacyjną „Nie dotyczy autobusów MPK i posiadających zezwolenia oraz dojazdu do parkingu Kiss&Ride”,
- przy wyjeździe z parkingu wstawienie znaku drogowego B-20 „STOP” wraz oznakowaniem poziomym oraz znaku drogowego C-4 „nakaz skrętu w lewo”,
- w zależności od rodzaju zastosowanego rozwiązania systemu poboru opłat w przypadku montażu szlabanu należy zlokalizować co najmniej 10m od początku wjazdu na parking, tak aby umożliwić minimum dwóm pojazdom oczekującym na wjazd nie blokowanie przejazdu do peronów odpraw pasażerów oraz parkingu Kiss&Ride,
- w trakcie wykonywania robót budowlanych nie wolno przetrzymywać na terenie Dworca Autobusowego MPK żadnych materiałów budowlanych, urządzeń i pojazdów,
- w trakcie wykonywania robót budowlanych należy nie dopuścić do zabrudzenia nawierzchni jezdni przez pojazdy wyjeżdżające z placu budowy, a w przypadku zabrudzenia niezwłocznie oczyścić zabrudzone powierzchnie.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A.a.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Dęczyński

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Wesołowski