

Toruń, dnia 20.08.2026 r.

Dotyczy: postępowania nr 7/2026 – Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kompletnego systemu odzysku, uzdatniania i magazynowania wody powstającej ze stopionego śniegu z pielęgnacji lodu na lodowisku Tor-Tor.

Działając na podstawie art. 284 ustawy PZP zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIE 1.

Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie systemu filtracyjnego o parametrach: rozmiar filtrów to 220, 120, 55, 5 mikronów. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.


Z-ca Dyrektora
Marek Osowski