

Tomaszów Maz., 27 maja 2026 r.
L. dz. /PGED0538754KW26/2026



Usługi Projektowe i Inwestycyjne
Krzysztof Popiołek
ul. Jeneralska 7
97-213 Smardzewice

Data wpływu: 13-05-2026

Uzgodnienie/~~Opinia~~ nr 81/06/2026

Przyłącze kablowe abonenckie do budynku świetlicy wiejskiej ustytuowanej na dz. nr 158 w miejscowości Turobów. (Inwestor: Gmina Czerniewice)

Przedłożona dokumentacja zawierająca:

- trasę linii kablowej 0,4 kV typu: YAKXS 4x35 mm²-abonencka
- złącze kablowe nr eksploatacyjnym: **66-0192-03-A2**.

Dokumentacja jest zgodna z warunkami przyłączenia nr 25-D6/WP/02373 wydanymi przez Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki z dnia 06.11.2025 r.

Granicę majątkową i eksploatacyjną stanowią zaciski prądowe na wyjściu os zabezpieczeń w polu liniowym nN w stacji stansformatorowej SN-nN (66-0192).

Terminy wyłączeń w sieci elektroenergetycznej podlegają obowiązującemu w PGE Dystrybucja S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej

Dopuszczenie do prac należy uzgodnić z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszów Maz.

Prace budowlano- montażowe musi wykonać osoba lub przedsiębiorstwo z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania prac na urządzeniach elektroenergetycznych z upoważnieniem z PGE Dystybucja S.A.

Po wykonaniu należy zgłosić do sprawdzenia technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

Roboty w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z siecią elektroenergetyczną (0,4 kV) wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami.

Zabrania się używanie sprzętu mechanicznego w rejonie skrzyżowań z istniejącą linią 15 kV, 0,4 kV.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
Wydział Majątku Siłowego

[Podpis]
Krzysztof Adamiec

Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci ważność po 2 latach od daty niniejszego pisma.

81/06/2026