

WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
„Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Szujskiego 66 w Tarnowie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej, budową parkingu oraz poprawą dostępności architektonicznej budynku”

PYTANIE NR 1

Jaki podział okien PCV i sposób otwierania należy zastosować w wymienianej stolarce? W szczególności w stosunku do najczęściej pojawiającego się wymiaru okna 1060x1860. Na załączonej wizualizacji „Zdj. 5_Wizualizacja po remoncie” występuje jedna kwatera bez podziału. W folderze „Wizualizacje po remoncie” znajdują się wizualizacje z podziałem. Ponadto istniejące okna mają jeszcze inny podział niż na wizualizacjach.

Prosimy o przedstawienie szkicu podziału oraz schematu otwierania dla okien PCV.

Szkic należy opracować w szczególności dla okna o wymiarze 1060x1860 mm (jako wymiaru dominującego), jednoznacznie określając dla każdej kwatery przewidywany sposób otwierania: uchylne, rozwierno-uchylne bądź stałe (nieotwierane).

ODPOWIEDŹ 1:

Wizualizacje przedstawione w dokumentacji służą wyłącznie do zobrazowania planowanego wyglądu elewacji i nie stanowią podstawy do określenia parametrów technicznych stolarki.

Do kalkulacji ceny stolarki okiennej i drzwiowej należy kierować się wyłącznie informacjami zawartymi w pliku „Specyfikacja stolarki okiennej i drzwiowej”.

Plik ten zawiera dwie zakładki:

- „Wykaz stolarki” – zawierającą m.in. wymiary, ilości oraz rodzaj szyb przewidzianych do zastosowania;
- „Schematy stolarki” – zawierającą szkice podziału oraz schematy otwierania wszystkich okien PCV.

Podział oraz sposób otwierania stolarki należy przyjąć zgodnie z zakładką „Schematy stolarki”.

W nawiązaniu do specyfikacji stolarki okiennej i drzwiowej Zamawiający wyjaśnia:

1. Wszystkie okna w kolorze białym, szklenie - 3 szybowe, 48 mm - oznaczone w tabeli zwrotem "standard"
2. Współczynnik przenikania ciepła okien $U_w \leq 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej podane w zestawieniu są wymiarami stolarki przeznaczonej do zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów z natury przed zamówieniem stolarki w celu weryfikacji wymiarów istniejących otworów. W celu zachowania jednolitego wyglądu elewacji, w przypadku stwierdzenia odchylenia wymiarowych otworów należy dostosować otwory do wymiarów projektowanej stolarki poprzez wykonanie robót przewidzianych w przedmiarze robót, w szczególności rozkucia ościeży. Nie dopuszcza się zmiany wymiarów stolarki wynikających z niniejszego zestawienia, z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym.
4. Wysokości wszystkich okien podane w zestawieniu (z wyjątkiem okien piwnicy) są obniżone o 10 cm względem wysokości obecnie zamontowanych okien.
5. Przestrzenie powstałe pomiędzy nadprożem a oknem o wysokości 10cm wypełnić styrodurem o szerokości ościeżnicy okna.
6. Wszystkie drzwi ALU w kolorze antracyt RAL 7016, w wykonaniu zewnętrznym ocieplane, współczynnik przenikania $U \leq 1,3 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ zamiast wskazanego w pliku min. $1,3 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$,
7. Drzwi zewnętrzne aluminiowe i drewniane – wymienione na drzwi o współczynniku $U \leq 1,3 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$
8. Drzwi wejściowe automatyczne.

Konstrukcja: Ciepłe profile aluminiowe z przekładką termiczną, kolor antracyt RAL 7016.

Przeszklenie: Pakiet trzyszybowy, dwukomorowy z zastosowaniem szkła bezpiecznego odpowiedniego do funkcji drzwi wejściowych.

Izolacyjność termiczna: Współczynnik przenikania ciepła dla całego elementu $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ zamiast wskazanego w pliku min. $1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$,

Dostępność i automatyka: Napęd automatyczny przesuwany z czujnikami ruchu i kurtynami bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi normami), próg zlicowany z posadzką (tzw. próg bezbarierowy).

9. PARAPETY WEWNĘTRZNE o szerokości do 45 cm - nakładki PVC na istniejące parapety betonowe

.....
Kierownik Zamawiającego
/podpisano elektronicznie/