



Uwagi:

1)W rozdzielnicz zostawic 20% rezerwy miejsca pod przyszłą rozbudowę.

2)Rozdzielnicę projektuje się jako szafę metalową podtynkową o minimalnym stopniu ochrony IP30 zamykaną na klucz

3)Ochrona od porażeń – samoczynne wylaczenie zasilania

4)System sieci TN–S

SCHEMAT ROZDZIELNICZY RPI		
INWESTOR:	Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski	skala: 1:100
LOKALIZACJA:	Mickiewicza 6, 49-340 Lewin Brzeski	
STADIUM:	Projekt techniczny	data: 12.2025
OBIEKT:	Budynek biurowy	podpis: mgr inż. Karol Wujec
PROJEKTANT:	mgr inż. Karol Wujec	up. nr OPL/0737/P00E/07
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Leszek Tarnogrodzki up. nr OPL/0310/PW0E/07	rys.: E-13
Paweł Śnieżek Pracownia: 65-935 Opole ul. 1 Maja 30A e-mail: pawel.sniezek@gmail.com tel. 51 851 42 42 INSTALACJE ELEKTRYCZNE		