

Bochnia, dn. 16.12.2025 r.

STAROSTA BOCHEŃSKI
Wydział Geodezji i Kartografii
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31

Znak sprawy: GK-POD.6630.688.2025

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończoney w dniu 16.12.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji deszczowej, przyłącz gazowy, przyłącz wodociągowy
Lokalizacja:	Bochnia – miasto, Obręb: Bochnia-6, dz.: 6243, 6286, 6294/1
Wnioskodawca:	ARMATYS PAWEŁ, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 8, 33-131 Łęg Tarnowski
Inwestor:	GMINA MIASTA BOCHNIA, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia
Przewodniczący:	mgr inż. Anita Banach Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	28.10.2025 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników

Stanowisko Przewodniczącego:

W obrębie zbliżeń lub skrzyżowań z sieciami lokalnymi prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Projekt budowlany uzgodnić w tutejszym Urzędzie Miasta.	Główny Specjalista Krzysztof Słowik
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 24A, 32-700 Bochnia elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami UZGODNIONO (sprawa nr GK-POD.6630.688.2025) w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. (MPEC) ul. Ks. J. Poniatowskiego 24A, 32-700 Bochnia pod nw. warunkami: 1. Zachować minimalną odległość poziomą 150 [cm] oraz pionową 30 [cm] od projektowanych/istniejących sieci ciepłych. 2. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu istniejących sieci ciepłych powiadomić MPEC o planowanym terminie robót z wyprzedzeniem min. 7 dniowym (e-mail: pawel.szewczyk@mpecbochnia.pl) 3. Prace w pobliżu istniejących/ projektowanych sieci	Dyrektor Techniczny Prokurent Paweł Szewczyk

Dokument wygenerował(a): Anita Banach, dn. 16-12-2025 10:32:30

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		ciepłych wykonywać ręcznie pod nadzorem MPEC (tel. 14 611-79-09). 4. Odbiór prac na skrzyżowaniach z istniejącymi/projektowanymi sieciami ciepłymi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawiciela MPEC. 5. W miejscach ewentualnego najeżdżania na istniejącą sieć ciepłą ciężkim sprzętem należy na czas robót nad siecią ciepłą zabezpieczyć sieć ciepłą płytami drogowymi zbrojonymi o szerokości co najmniej 2,0 m licząc od krawędzi rurociągów sieci ciepłej. 6. W przypadku odstępstw od ww. warunków MPEC nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w trakcie eksploatacji i usuwania awarii sieci ciepłych. 7. Uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty podpisania.	
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgodniono w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bochni sp. z o.o. ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia pod warunkiem: 1. Zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową wynoszącą nie mniej niż 0,8 m od zewnętrznych krawędzi istniejącej sieci wod-kan 2. Roboty ziemne w pobliżu istniejących sieci wod-kan wykonać ręcznie pod nadzorem MPWiK Bochnia tel. 14 614-95-11 wg. ustaleń na bieżąco. 3. W przypadku odstępstw od w/w warunków uzgodnienia, MPWiK Bochnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w trakcie eksploatacji i usuwania awarii na sieci wod-kan. 4. Uzgodnienie ważne jest na okres 1 roku. 5. Trasę proj. sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza gazowego, przyłącza wodociągowego tyczyć w obecności przedstawiciela MPWiK Bochnia. 6. Projekt wykonawczy w zakresie przyłączy i sieci wod-kan uzgodnić branżowo w MPWiK Bochnia.	Kierownik Wydziału Sieci Wod.-Kan. Marek Rachwał
4	Multimedia Polska Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, Oddział Dębica, ul. Rzeszowska 135, 39-200 Dębica	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	Orange Polska S.A. ul. Dauna 66, 30-629 Kraków	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
6	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Bochni ul. Gazowa 8, 32-700 Bochnia elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgodniono pozytywnie w oparciu o Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej znak PSGKR.ZMSZ.763.1172554.1.25 z dnia 06.08.2025r. - projekt przebudowy podlega uzgodnieniu zgodnie z zapisami umieszczonymi w warunkach technicznych.	Kierownik Krzysztof Kotulski
7	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami W zakresie sieci TD S.A. uzgadnia się pod warunkiem uwag zawartych w pismach: TD25-07-0511434-03 z dnia 04.08.2025 r. TD/OTR/OME/K/WT/JG/231/2025 z dnia: 09.09.2025 r. oraz w Notatce Służbowej z dnia: 16.10.2025 W zakresie uzgodnienia z siecią oświetlenia drogowego oraz ewentualnej kolizji z siecią oświetlenia należy kontaktować się z możliwym Właścicielem tej sieci tj. np. TAURON Nowe Technologie S.A. lub odpowiednim UG lub innym właścicielem.	Starszy Specjalista ds. Dokumentacji Zbigniew Szymczyk

Dokument wygenerował(a): Anita Banach, dn. 16-12-2025 10:32:30

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

8	Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław elektroniczny	Stanowisko pozytywne - bez uwag	St. Specjalista ds. Inwestycji/Biuro Inwestycji IPI Robert Jurczak
Wnioskodawca			ARMATYS PAWEŁ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Brak uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomić o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z up. Starosty
mgr inż. Anita Banach
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
/podpisano elektronicznie/

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.).