

URZĄD GMINY

ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów
pow. przysuski, woj. mazowieckie
tel. (48) 672-70-22, fax (48) 672-70-23
Regon -000545343- NIP 799-14-58-010

Rusinów, dnia 08.08.2022 r.

GK.6743.08.2022

Gmina Rusinów
ul. Żeromskiego 4
26-411 Rusinów

dotyczy: wydania warunków technicznych przyłączenia, projektowanej sieci wodociągowej w msc. Nieznamierowice, gm. Rusinów w działce nr ewid. 1350

Urząd Gminy w Rusinowie ustala warunki techniczne przyłączenia projektowanej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej i wykonanie odcinka sieci wodociągowej Ø 90PVC do istniejącej sieci wodociągowej Ø 90PVC w działce nr ewidencyjny: **1350** w msc. Nieznamierowice, gm. Rusinów.

1. Opracować dokumentację techniczną i uzyskać stosowne uzgodnienia oraz decyzję na budowę w/w sieci w Starostwie Powiatowym w Przysusze.
2. Uzyskać zgodę właścicieli działek w przypadku prowadzenia przyłącza przez działki innych właścicieli.
3. Wykonać odcinek sieci wodociągowej rurą Ø 90PVC w wykopie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Włączenie nowego odcinka Ø 90PVC w istniejącą sieć wodociągową Ø 90PVC (Rzędne: 163.86) zasuwą kołnierзовą z przedłużką i skrzynką żeliwną.
5. Po wykonaniu robót budowlanych przywrócić stan pierwotny zajmowanej działki (pasa drogowego).
6. Odcinek sieci wodociągowej wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną przez Wykonawcę z uprawnieniami.
7. Na działce nr ewid.: **1350** zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zainstalować odpowiednią ilość hydrantów p.poż. Ø 80 naziemny z zasuwą odcinającą kołnierзовą.
8. Roboty montażowe i próbę ciśnieniową należy wykonać pod nadzorem konserwatora wodociągu, dokonując na 5 dni przed przystąpieniem do prac zgłoszenia o zamiarze wykonania wyżej wymienionych robót.
9. Sporządzić inwentaryzację powykonawczą po zakończeniu budowy przez uprawnionego geodetę i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego w Przysusze i Urzędowi Gminy Rusinów.
10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z powstaniem uszkodzeń w infrastrukturze telekomunikacyjnej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej podczas wykonywania prac przyłączeniowych.

- 11 Orientacyjne wartości ciśnienia hydrostatycznego w sieci wodociągowej Ø 90 wynosi 0,42 Mpa.
- 12 Urząd Gminy wyraża zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działka drogowa nr ewid.: **1350** projektowanego odcinka rozbudowy sieci wodociągowej **Ø 90PVC**.
- 13 Wszystkie materiały użyte do budowy sieci - posiadać muszą stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne.
- 14 Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 36 miesięcy od daty ich wystawienia.

Z up. WÓJTA
Józef Skarban
INSPEKTOR