

URZĄD GMINY

ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów
pow. przysuski, woj. mazowieckie
tel. (48) 672-70-22, fax (48) 672-70-23
Regon -000545343- NIP 799-14-58-010

Rusinów, dnia 27.10.2022 r.

GK.6743.15.2022

Gmina Rusinów
ul. Żeromskiego 4
26-411 Rusinów

dotyczy: wydania warunków technicznych przyłączenia, projektowanej sieci wodociągowej i wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nieznamierowice, gm. Rusinów - działka nr ewidencyjny: 432/1; 490/5; 490/6; 628; 1814; 1628/1.

Urząd Gminy w Rusinowie ustala warunki techniczne przyłączenia projektowanej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej i wykonanie odcinka sieci wodociągowej **Ø 90PE** do istniejącej sieci wodociągowej **Ø 90PVC** w działkach nr ewidencyjny: **432/1; 490/5; 490/6; 628; 1814; 1628/1** w miejscowości Nieznamierowice, gm. Rusinów.

1. Opracować dokumentację techniczną i uzyskać stosowne uzgodnienia oraz decyzję na budowę w/w sieci w Starostwie Powiatowym w Przysusze.
2. Uzyskać zgodę właścicieli działek w przypadku prowadzenia przyłącza przez działki innych właścicieli.
3. Uzgodnić trasę przyłącza z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Przysusze, ul. Świętokrzyska 52.
4. Uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne na przejście rurociągiem pod dnem koryta prawego rzeki Drzewiczki km. 25+ 050 – przejście nr 1 oraz pod dnem koryta lewego rzeki Drzewiczki km 24 + 950 – przejście nr 2, przejścia wykonać w rurze osłonowej min. 1,5 m pod dnem rzeki za pomocą przecisku lub przewiertu sterowanego.
5. Na wykonanie odcinka sieci wodociągowej pod dnem rzeki, należy uzyskać zgodę na dysponowanie gruntem Skarbu Państwa pokrytym wodami płynącymi na etapie występowania przez Inwestora z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
6. Wykonać odcinek sieci wodociągowej rurą **Ø 90PE** w wykopie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przejście pod drogą wykonać w rurze osłonowej stalowej lub PCV **Ø 200** przystosowanej do przejść pod jezdnią.
8. Włączenie nowego odcinka **Ø 90PE** w istniejącą sieć wodociągową **Ø 90PVC** (Rzędne: 154.00; 152.50) zasuwać kołnierzową z przedłużką i skrzynką żeliwną.
9. Po wykonaniu robót budowlanych przywrócić stan pierwotny zajmowanych działek oraz pasa drogowego.
10. Odcinek sieci wodociągowej wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną przez Wykonawcę z uprawnieniami.

- 11 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaprojektować/zainstalować odpowiednią ilość hydrantów p.poż. Ø 80 naziemny z zasuwą odcinającą kołnierzwą.
- 12 Roboty montażowe i próbę ciśnieniową należy wykonać pod nadzorem konserwatora wodociągu, dokonując na 5 dni przed przystąpieniem do prac zgłoszenia o zamiarze wykonania wyżej wymienionych robót.
- 13 Sporządzić inwentaryzację powykonawczą po zakończeniu budowy przez uprawnionego geodetę i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego w Przysusze i Urzędu Gminy Rusinów.
- 14 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z powstaniem uszkodzeń w infrastrukturze telekomunikacyjnej, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej podczas wykonywania prac przyłączeniowych.
- 15 Orientacyjne wartości ciśnienia hydrostatycznego w sieci wodociągowej Ø 90 wynosi 0,42 Mpa.
- 16 Urząd Gminy wyraża zgodę na umieszczenie w pasie drogi gminnej działka drogowa nr ewid.: **628** projektowanego odcinka rozbudowy sieci wodociągowej **Ø 90PE**.
- 17 Wszystkie materiały użyte do budowy sieci - posiadać muszą stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne.
- 18 Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 24 miesięcy od daty ich wystawienia.

Z up. WÓJTA
Józef Skalban
INSPEKTOR