

Zabrze, 31.03.2025 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. (32) 398 50 38
mariusz.szoltysek@psgaz.pl

INŻYNIERIA Jerzy Sowa
ul. Kościuszki 134
32-540 Trzebinia

Wasz znak:

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.764.841/2/33.24

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami w ramach zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 440113S ulicy ks. Szramka w Lublińcu od skrzyżowania z ul. Oleską dz. nr 86/33, 587/12, 588/12, 565/13, 564/13, 36.

W odpowiedzi na Państwa pismo (data wpływu: 25.03.2025 r.) w sprawie jak wyżej zawiadamiamy, że projekt pod względem technicznym został uzgodniony pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy powiadomić Gazownię w Tarnowskich Górach o terminie rozpoczęcia prac oraz ustalić sposoby włączeń do czynnej sieci gazowej.
2. Sieć gazową wraz z przyłączami należy wykonać z rur PE 100 RC typ 2 (rury koloru czarnego z pomarańczową powłoką zewnętrzną), zgodnych z normami PN-EN-1555-2, PN-EN 12106 - (usunąć specyfikację PAS 1075).
3. Stabilizację próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z ST-IGG-0303:2022, na każde 0,1 MPa ciśnienia próby 1 godzinę stabilizacji.
4. Przy włączeniu do gazociągu śr/c należy zastosować hermetyczne stopowanie metodą np. "STOP SYSTEM". Nadmieniamy, że metody balonowania nie dopuszcza się w przypadku gazociągów średniego ciśnienia.
5. Likwidowane odcinki gazociągów należy trwale usunąć lub przedmuchać sprężonym azotem a następnie trwale zaślepić.
6. Proces spawania tzn. dobór materiałów, wytwarzanie oraz kontrolę prac spawalniczych należy przeprowadzić zgodnie z Zarządzeniem Nr 98 Prezesa Zarządu PSG sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 16.12.2024 r. - „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”, (zastępuje Zarządzenie nr 49/2022).
7. Po zakończeniu prac Inwestor dostarczy do Gazowni w Tarnowskich Górach wtórnik mapy zasadniczej z naniesionymi danymi dot. obiektów topograficznych (BDOT500), uzbrojenia terenu (GESUT) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w skali 1:1000 lub 1:500) z wykazem współrzędnych x, y, z, szkicem połowym oraz plikiem shp w formie elektronicznej wykonaną przez uprawnionego geodetę zgodnie z „Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych” obowiązującą w PSG Sp. z o.o.
8. Podstawą przyjęcia do eksploatacji wykonanych robót sieciowych będzie „Protokół odbioru końcowego”.
9. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia naszej własności w trakcie prowadzonych prac wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia uszkodzenia/awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.

10. Prace gazoniebezpieczne należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Nr 116 Prezesa Zarządu PSG sp. z o. o. w Tarnowie z dnia 27.12.2024 r. – „Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”.
11. Dokumentacja odbiorowa z przebudowy sieci gazowej powinna być zgodna z Zarządzeniem Nr 93 Prezesa Zarządu PSG sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 15.11.2021 r. – „Realizacja inwestycji i remontów w PSG sp. z o.o. - aktualizacja z dnia 15.02.2024 r.”.
12. Prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Tarnowskich Górach.
13. Wszelkie prace związane z przebudową sieci i przyłączy gazu Inwestor wykona na własny koszt.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

Kopię pisma prosimy dołączyć do projektu.

Fakturę za uzgodnienie projektu prześlemy w terminie późniejszym.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze zastrzega, że dokonuje weryfikacji dokumentacji projektowej wyłącznie pod kątem wymogów technicznych jakie musi spełniać projektowany obiekt w ramach jego planowanego wykorzystania i przyszłej eksploatacji jako elementu sieci gazowej.

Dokonanie niniejszego uzgodnienia dokumentacji projektowej nie zwalnia podmiotu odpowiedzialnego za jego przygotowanie za błędy i wady tej dokumentacji. Podmiot przygotowujący dokumentację ponosi wyłączną odpowiedzialność za należyte wykonanie projektu zgodnie z standardami i normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z niezbędnych zaświadczeń, opinii, pozwoleń, zezwoleń, zgód, porozumień, uzgodnień, aprobat, certyfikatów, decyzji i innych rozstrzygnięć organów administracji.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Biura Zarządzania Majątkiem Siedlącym

Andrzej Rudzki

Pismo sporządził: Mariusz Szoltysek

Załącznik: 1-egz. PB

Kopia: Gazownia w Tarnowskich Górach + 1-egz. PB, ZMSM
ZDK – 1 x 222 zł + 1 x 46 zł.