



Znak pisma: ZP.2710.13.3.1.2026

Wieniawa, 19.08.2026 r.

Gmina Wieniawa
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa

Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ZP.2710.13.2026

Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu, chcielibyśmy zapytać, czy byłoby Państwo zainteresowani wdrożeniem, w ramach prowadzonego postępowania, technologii uzdatniania wody stanowiącej wyposażenie mobilnej stacji kontenerowej w wykonaniu całości ze stali nierdzewnej? Technologia bezciśnieniowa pozwala na uzyskanie lepszych parametrów jakościowych wody niż konwencjonalna technologia ciśnieniowa. Rozwiązanie to jest bardziej energooszczędne, zajmuje mniej miejsca, a ponadto filtry mogą pracować bez zbiorników retencyjnych, bezpośrednio podając wodę na sieć wodociągową. Dodatkową zaletą technologii jest oszczędność miejsca w budynku stacji, ponieważ układ nie wymaga stosowania dmuchaw, aeratorów oraz kompresorów. Ogranicza to koszty inwestycyjne, zmniejsza zużycie energii elektrycznej, upraszcza eksploatację oraz poprawia niezawodność całego systemu uzdatniania wody. Nadmieniamy, że wdrażana przez nas bezciśnieniowa technologia uzdatniania wody znajduje coraz szersze zainteresowanie wśród polskich inwestorów, co jest wynikiem nie tylko jakości i efektywności działania naszych filtrów, ale również rezultatem bilansu ekonomicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **nie dopuszcza zastąpienia technologii określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia rozwiązaniem polegającym na rezygnacji z elementów wskazanych w OPZ jako wymagane.**

Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ, w szczególności dotyczące układu napowietrzania obejmującego sprężarkę bezolejową o wydajności zasysania min. 230 l/min oraz mieszacz wodno-powietrzny, kaskadowego układu filtracji, filtracji końcowej, dezynfekcji i układu pomiarowego.

Wyposażenie dodatkowe: zgodnie z OPZ stacja musi również obejmować m.in. 2 sztuki elastycznych zbiorników buforowych o pojemności min. 15 000 l każdy, przeznaczonych do magazynowania wody uzdatnionej po sterylizacji UV, w celu zapewnienia rezerwy operacyjnej i wyrównania przepływów.



Jednocześnie Zamawiający informuje, że **nie wyklucza wykonania elementów technologicznych ze stali nierdzewnej**, pod warunkiem że zastosowane materiały i urządzenia będą spełniały wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, eksploatacyjne i higieniczne określone w OPZ, w tym wymagania dotyczące atestów do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

W konsekwencji rozwiązanie opisane w pytaniu, zakładające pracę bez zbiorników buforowych oraz bez kompresora, **nie jest dopuszczalne w takim zakresie, w jakim prowadziłyby do pominięcia któregośkolwiek z elementów wymaganych w OPZ**. Zamawiający nie wyklucza zastosowania rozwiązań technologicznych określanych przez producenta jako beciśnieniowe, jednak ich zastosowanie nie może prowadzić do rezygnacji, zastąpienia ani pominięcia któregośkolwiek z elementów wyposażenia lub parametrów wskazanych w OPZ jako wymagane.

Zamawiający podtrzymuje treść Opisu Przedmiotu Zamówienia i **nie dokonuje w tym zakresie zmiany dokumentacji postępowania**.

Z up. WÓJTA
Krystyna Żurowska
Zastępca Wójta