

Dłutów dnia 09.07.2026 r.

URZĄD GMINY W DŁUTOWIE

Wpłynęło dnia 09.07.2026 r.

Przyjął: OIKUSZ W

L.dz. 2492 L.zał.

Znak sprawy:

Przekazano do p. A. Kowalskiej

Techniczne warunki przyłączenia

Na podstawie wniosku złożonego dnia 09 07 2026 r. w Zakładzie Usług Komunalnych w Dłutowie
przez GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 DŁUTÓW
Zakład Usług Komunalnych określa warunki dla wykonania:

I. Przyłącza wodociągowego w miejscowości DŁUTÓW ul. Główna 71.

Nieruchomość działka nr 32/5 w obrębie geodezyjnym Dłutów PGR .

Sieć wodociągowa PCV Ø 160

Przewody przyłączeniowe PEHD Ø 40 wąż

Włączenie do sieci wodociągu wykonać przy pomocy NCS z trzpieniem stalowym plus zasuwa
Ø 32 na działce za linią ogrodzenia do działki 32/5 w obr. j/w.

Zastosować klucze z obudową i skrzynką do zasuw typu ciężkiego

Przyłącze zakończyć zaworem głównym grzybkowym umieszczonym w studni wodomierzowej
z tworzywa sztucznego z atestem szczelnej, umożliwiającej swobodny dostęp do zestawu
wodomierzowego, zabezpieczonej przed mrozem lub w budynku w pomieszczeniu z kratką
odpływową z dostępem jak wyżej.

Zestaw wodomierzowy: zawór Ø 20 grzybkowy, wodomierz JS 2,5 POWOGAZ

G-1 montowany na konsoli, zawór za wodomierzem Ø 20.

Umieszczony w poziomie zgodnie z normą PN-91/M549

Następnie zastosować: zawór antyskażeniowy poziomy.

Wymagania dotyczące:

1. Miejsca zainstalowania zestawu wodomierzowego.

Pomieszczenia suche, o min. 4°C, zabezpieczone przed mrozem. Musi być zapewniony łatwy
dostęp do odczytu wskazań.

2. Jakość odprowadzanych ścieków.

Określone w załączniku nr 1 do umowy. Termin ważności warunków przyłączenia określa się
na 2 lata licząc od daty wystawienia warunków.

Inne wymagania:

Przed oddaniem do użytku rurociąg (woda) przepłukać i zdezynfekować.

O zamierzonym terminie robót należy zawiadomić Zakład Usług Komunalnych co najmniej 7 dni przed pracami. Wraz z powiadomieniem należy przedstawić decyzję wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu robót budowlanych.

Na czas prowadzenia robót wykopy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu w/w prac obiekt należy zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę. Jeden egzemplarz mapy z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych należy przekazać dla Zakładu Usług Komunalnych w celu spisania umowy na dostarczenie wody. Inwestor po spełnieniu w/w warunków technicznych i przedstawieniu dokumentów wystąpi z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na dostarczanie wody.

Dodatkowe zalecenia:

1. Uzgodniony projekt dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych;
2. Teren po pracach przywrócić do stanu pierwotnego;
3. Skrzynki zasowy i nawiertki posadowić na prefabrykatach i obetonować;
4. Klucze, zasowy i nawiertki na stałe połączyć z trzpieniami i wyprowadzić je do poziomu terenu;
5. Przy nawiercie musi być obecny pracownik ZUK!;
6. Przyłącze oznaczyć taśmą lokalizacyjną i tabliczką informacyjną typ: „D”;
7. Prace przy wykonywaniu przyłącza prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną;
8. Po wykonaniu przyłącza dokonać dezynfekcji i po próbach wodę zakręcić – do podpisania umowy na dostarczanie wody;.

II. Przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości DŁUTÓW ul. Główna 71

Sieć kanalizacyjna PCV ks Ø 160

Przewody przyłączeniowe PCV Ø 160

Miejsce przyłączenia – istniejąca studzienka kanalizacyjna w działce 32/5. Przyłącze zakończyć 3-5 m za linią ogrodzenia oczyszczalni ścieków - studzienką rewizyjną teleskopową.

Wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków zostały określone w załączniku nr 1 do umowy.

Termin ważności warunków przyłączenia określa się na 2 lata licząc od daty wystawienia warunków.

Inne wymagania:

O zamierzonym terminie robót należy zawiadomić Zakład Usług Komunalnych co najmniej 7 dni przed pracami. Wraz z powiadomieniem należy przedstawić decyzję wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu robót budowlanych.

Na czas prowadzenia robót wykopy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu w/w prac obiekt należy zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę. Jeden egzemplarz mapy z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych należy przekazać dla Zakładu Usług Komunalnych w celu spisania umowy na odprowadzanie ścieków. Inwestor po spełnieniu w/w warunków technicznych i przedstawieniu dokumentów wystąpi z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków

Dodatkowe zalecenia:

1. Uzgodniony projekt dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych;
2. Teren po pracach przywrócić do stanu pierwotnego
3. Wejście w działkę drogową uzgodnić z właścicielem działki – nie dotyczy;
4. Po wykonaniu przyłącza przedstawić protokół odbioru przez właściciela działki drogowej - nie dotyczy.
5. Przy włączeniu musi być obecny pracownik ZUK!;
6. Prace przy wykonywaniu przyłącza prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną.

Opracował: 

