

Rawa Mazowiecka, dn. 29.11.2023 r.

STAROSTA RAWSKI
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Znak sprawy: GG.III.6630.91.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 29.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Art. 28b Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j)

Przedmiot narady:	Sieć wodociągowa z odejściami bocznymi do hydrantów.
Lokalizacja:	gmina Biała Rawska - obszar wiejski obręb: Rokoszyce, dz.: 34, 49, 51, 52, 53, 57/1, 57/2, 63, 65, 143/1, 145, Żurawia, dz.: 24, 25/5, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34, 35/5, 35/6, 36, 37, 38, 56/2, 57/4, 60, 114/10, 130, 134, 196, 201, 230, 231/11, 232, 233, 234, 300, 301, 334, 335/3, 335/6, 351/2, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 364, 384/2, 384/3, 434/2
Wnioskodawca:	KOMA ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI S.C. JAN KOZŁOWSKI, BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI ul. Żurawia 3/5, 91-455 Łódź
Inwestor:	GMINA BIAŁA RAWSKA ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska
Projektant:	BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI Inne upr.: budowlane: LOD/1541/PW05/10
Przewodniczący:	Stefan Goryczka Starszy Inspektor
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	21.11.2023 r.
Charakterystyka:	PŁATNIK: "KOMA" ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI S.C. JAN KOZŁOWSKI, BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI, ul. Żurawia 3/5, 91-455 Łódź, NIP:7251706793, REGON:472062857;
Uwagi/informacje dodatkowe:	Wniosek złożony przez firmę projektową. Sieć wodociągowa dn160mm z odejściami bocznymi do hydrantów dn80mm. Długość sieci wodociągowej L=3048m. Materiał: sieć - PE100-RC SDR11, odejścia do hydrantów - żeliwo.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Wnioskodawca	Uczestnik nieobecny na naradzie	
2		Stanowisko pozytywne	Marcin Łukasik

Dokument wygenerował(a): Stefan Goryczka, dn. 29-11-2023 15:04:31

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ REJON ENERGETYCZNY ŻYRARDÓW NIP: 7252031624 ul. Mazowiecka 1-5 96-300 Żyrardów ul. Mazowiecka 1-5 96-300 Żyrardów elektroniczny	1. Praca pod nadzorem PGE. 2. W miejscach wystąpienia skrzyżowań z innymi kablami elektrycznymi SN i nn nałożyć rury osłonowe(dwudzielne). 3. Przed wykonaniem przedmiotowych prac, należy bezwzględnie dokonać zgłoszenia (min. z miesięcznym wyprzedzeniem) do Rejonu Energetycznego. 4. Praca z użyciem sprzętu zmechanizowanego w pobliżu istniejących napowietrznych elektroenergetycznych linii Sn i nn z zachowaniem bezpiecznych odległości. 5. Wymagany protokół odbioru prac ulegających zakryciu(prac zanikowych).	
3	PSG Sp. z o.o. O/ Zakład Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18, Gazownia w Skierniewicach, ul. Rataja 6, 96-100 Skierniewice 96-100 Skierniewice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Skrzyżowanie z projektowaną siecią gazową. Właścicielem projektowanej sieci nie jest PSG sp. z o.o.	Mariola Gorzelak
4	SIME POLSKA Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul.1 Maja 18 REGON 016439396 NIP 526-24-99-440 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag.	Katarzyna Kitlińska
5	GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie ul. Jana Kazimierza 578 Rembelszczyzna 05-126 Nieporęt elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag.	Paweł Wlazło
6	Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57 96-230 Biała Rawska	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	ITV Media Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3 99-400 Łowicz ul. Dworcowa 3 99-400 Łowicz	Uczestnik nieobecny na naradzie	
Wnioskodawca			KOMA ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI S.C. JAN KOZŁOWSKI, BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 123.221-1329.

Z upoważnienia Starosty Rawskiego
Stefan Goryczka Starszy Inspektor

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Stefan Goryczka
 Data: 2023.11.29 15:03:41
 CET

Dokument wygenerował(a): Stefan Goryczka, dn. 29-11-2023 15:04:31

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.).