

Łódź, 2023-07-05

Znak OS2-5717- 204/2023
Wasz znak 582/2023

Gmina Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57
96-230 Biała Rawska

Dotyczy Budowa sieci wodociągowej – przewiert
Lokalizacja LK4 km 39+784 w m. Żurawia gm. Biała Rawska

PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny, działając z upoważnienia PGE Energetyka Kolejowa S.A. **uzgadnia bez uwag** projekt budowlany „**Budowa sieci wodociągowej na odc. A.1 - B. 1 na terenie kolejowym zamkniętym pod linia kolejowa nr 4 Grodzisk Maz. - Zawiercie w km 39.784, w m. Żurawia, gm. Biała Rawska**” na następujących warunkach:

1. przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zgłosić zamiar ich wykonania do PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Centralny Rejon Serwisowy w Idzikowicach (Mariusz Mucha mar.mucha@pkpenergetyka.pl) **z okazaniem uzgodnionej dokumentacji projektowej**, podaniem nr uzgodnienia, planowanego terminu wykonania prac, czasu trwania prac, wskazaniem pełnych danych identyfikacyjnych wykonawcy robót,
 2. prace budowlane będą odbywać się w oparciu o warunki określone przez właściciela terenu i obiektu na podstawie uzgodnionej dokumentacji techniczno – prawnej,
 3. w trakcie prowadzenia robót teren budowy powinien zostać prawidłowo wygradzony i oznakowany, aby uniemożliwić wstęp osobom postronnym.
 4. wszystkie prace w na lub w zbliżeniu z infrastrukturą energetyczną PGE Energetyka Kolejowa S.A. należy wykonywać pod nadzorem pracowników Rejonu Serwisowego w Idzikowicach wg następujących wytycznych:
 - wykonawca prac uzgodni z Rejonem Serwisowym Idzikowice:
- Zgłoszenie obcego wykonawcy,**

- wykonawca spisie z *Rejonem Serwisowym Idzikowice* **regulamin prowadzenia prac**,
 - ~~wykonawca prześle zlecenie na wyłączenie, nadzór i dopuszczenie do pracy – Krzysztof Niewiadomski k.niewiadomski@pkpenergetyka.pl~~
 - wykonawca przekaze wykaz osób jakie będą realizowały prace; w wykazie powinny znajdować się informacje o aktualnych badaniach, szkoleniu bhp i posiadanych uprawnieniach SEP; całość podpisana przez pracodawcę/właściciela,
 - wykonawca przekaze pisemne oświadczenie, że pracownicy dobrowolnie poddadzą się badaniu na obecność alkoholu, jeżeli będą do tego wezwani przez pracowników RS lub służby BHP,
 - osoby realizujące prace muszą posiadać SOI (odpowiednie obuwie, odzież odblaskową, hełmy ochronne)
5. **prace sprzętem zmechanizowanym lub przewiertowym możliwe są do realizacji po wykonaniu przekopów kontrolnych i zlokalizowaniu istniejącej infrastruktury podziemnej.**
6. w miejscach skrzyżowania się projektowanego przyłącza SN z infrastrukturą energetyczną PGE Energetyka Kolejowa S.A. istniejącą infrastrukturę należy zabezpieczyć poprzez jej obłożenie rurami dwudzielnymi. Skrzyżowanie infrastruktury należy wykonać zgodnie z N SEP-E-004.
7. ~~całość infrastruktury energetycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A. znajdująca się w trasie planowanej drogi utwardzonej należy zabezpieczyć rurami SRS160 (układane odcinki kablowe) i A160 (dla istniejących odcinków kablowych). Rury należy tak ułożyć by z każdej strony wystawały minimum 0,5m poza rzut pionowy utwardzonego terenu. Skrzyżowanie infrastruktury należy wykonać zgodnie z N SEP-E-004.~~
8. realizacja i koszty budowy związane z usunięciem kolizji powstałych w trakcie prowadzenia robót należą do Inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia prac, wypadków, skutki ponosić będzie Inwestor.
9. jeżeli w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robót budowlanych napotka na niezinventaryzowane sieci i/lub niepoprawnie zinwentaryzowane instalacje

podziemne w dokumentacji projektowej lub uzgodnieniach, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację do spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. w celu wydania aneksu do uzgodnienia,

10. koszty wszelkich napraw uszkodzeń infrastruktury PGE Energetyka Kolejowa S.A., powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikającego z wadliwego ich wykonania lub prowadzenia ich bez nadzoru, ponosi Wykonawca,
11. jeżeli wykonanie prac będzie wymagało wyłączenia linii SN lub nN zasilających stacje transformatorowe lub innych linii SN i nN oraz wprowadzenie rezerwowego układu to PGE Energetyka Kolejowa S.A. ma prawo naliczyć Wykonawcy prac dodatkowe opłaty wynikające z wprowadzenia rezerwowego układu zasilania i ponoszenia przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. nieprzewidzianych kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej przez sieć SN/nN wchodzącą w skład rezerwowego układu pracy (kary za przekroczenie mocy umownych, opłaty za energię bierną wprowadzaną do systemu, koszty niedostarczonej energii do Odbiorców, itp.),
12. jeżeli wykonywanie prac niezgodnie z niniejszymi zapisami spowoduje awarię sieci dystrybucyjnej oraz konieczność wprowadzenia rezerwowego układu zasilania to PGE Energetyka Kolejowa S.A. ma prawo naliczyć Wykonawcy prac dodatkowe opłaty wynikające z wprowadzenia rezerwowego układu zasilania i ponoszenia przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. nieprzewidzianych kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej przez sieć SN/nN wchodzącą w skład rezerwowego układu pracy (kary za przekroczenie mocy umownych, opłaty za energię bierną wprowadzaną do systemu, koszty niedostarczonej energii do Odbiorców, itp.),
13. PGE Energetyka Kolejowa S.A. informuje o możliwych wypłyeniach sieci kablowych SN, nN spowodowanych wszelkimi innymi pracami prowadzonymi na terenie objętym inwestycją w latach poprzednich a nie zgłoszonych do właściciela infrastruktury,

Uzasadnienie:

W kolizji z zamierzeniem projektowym występuje lub może występować:

1. Linia kablowa PT Żurawia LPN kier. Hotel Ossa 3xYHAKX 1x70mm²

z up. PKP Energetyka S.A.

Kierownik
Działu Eksploatacji i Realizacji Usług
Tomasz Piętka
podpis, pieczęć

Osoby do kontaktu:

Uzgodnienie:

Tomasz Piętka ✉ t.pietka@pkpenergetyka.pl

Realizacja i nadzór:

Mariusz Mucha ✉ mar.mucha@pkpenergetyka.pl

Adres do korespondencji:

PKP Energetyka - Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny
Dział Eksploatacji i Realizacji Usług, ul. Dowborczyków 18, 90-019 Łódź

Wszelką korespondencję w przedmiotowej sprawie prosimy kierować na powyższy adres.