

Żurawia dn. 06.12.2022 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI
WODO-KANALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Żurawia 3/5, 91-455 Biała Rawska
tel. 502 286 110, 810 85 86
e-mail: biara@komaprojekt.pl, biara@komaprojekt.pl

**KOMA Zakład Projektowania
i Realizacji Inwestycji s.c.**
ul. Żurawia 3/5
91-455 Łódź
Tel 502 286 110

Znak: 1426

dotyczy: **warunków technicznych.**

Prace projektowe – budowa sieci wodociągowej w m. Żurawia, gm. Biała Rawska

W związku z planowaną budową wodociągu na terenie gminy Biała Rawska podajemy dane dotyczące możliwości włączenia nowobudowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej:

1. Ciśnienie wychodzące ze stacji uzdatnia wody w Białej Rawskiej zasilające projektowany wodociąg do miejscowości Żurawia 0,4 MPa
2. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rokszyce do istniejącego wodociągu Ø 160 PE w kierunku Żurawia w okolicach działki nr ew. 150 i 89/1
3. Wykonanie zasuwy na włączeniu planowanego odcinka Ø 160
4. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE, z hydrantami nadziemnymi i zasuwami kołnierzowymi z miękkim doszczelnieniem zgodnym z polską normą dla PN 16.
5. Przykrycie przewodu wodociągowego winno wynosić co najmniej 150 cm.
6. Projektowany odcinek zakończyć hydrantem w celu ewentualnego przepłukania.

Przy projektowaniu wodociągu zwrócić szczególną uwagę na:

- zapewnienie prawidłowego ciśnienia w sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwagi na różnicę terenu.

DYREKTOR

Włodzimierz Wojtaszek
Włodzimierz Wojtaszek