



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Rawa Mazowiecka, dnia 20 czerwca 2023 r.

WA.5.7.434.7.2023

Inwestor

Gmina Biała Rawska
ul. Jana Pawła II nr 57
96-230 Biała Rawska

Pełnomocnik


Bartłomiej Kozłowski
ul. Żurawia 3/5
91-455 Łódź

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Rawie Mazowieckiej w odpowiedzi na pismo z dnia 14.06.2023 r. w sprawie wydania warunków przejścia wodociągiem pod rzeką Białką – dz. nr ewid. 301 obręb Żurawia, gm. Biała Rawska, informuje, że:

- prawidłowa nazwa rzeki to rzeka Białka
- planowane przejście wodociągiem jest zlokalizowane w km 18+425 biegu rzeki Białki;
- przejście wodociągiem winno być wykonane pod dnem rzeki przewiertem sterowanym w rurze osłonowej;
- głębokość wykonania przewiertu powinna wynosić minimum 1,50 m poniżej projektowanego dna rzeki licząc od góry rury osłonowej;
- miejsce przejścia należy odpowiednio oznakować;
- Nadzór Wodny Rawa Mazowieckiej nie wnosi uwag do zaproponowanego przejścia wodociągiem pod dnem rzeki Białki tj. bezwykopowo w rurze osłonowej PE100RCSR11 Śr250mm
- po zakończeniu robót należy uporządkować teren przyległy;
- po zrealizowaniu przedmiotowych prac prosimy o dostarczenie do Nadzoru Wodnego w Rawie Mazowieckiej powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przejścia.

Zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) wykonanie urządzenia wodnego (tj. odcinka wodociągu pod dnem rzeki Białki) wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w obrębie koryta rzeki Białki. Dysponowanie gruntami pokrytymi wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na cele ww. inwestycji wymaga zawarcia umowy użytkowania zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy Prawo wodne. W tym celu należy zwrócić się do PGW WP RZGW Warszawa do Wydziału Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa.

KIEROWNIK

Anna Winiatorska