



Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
tel. 22 708 91 11, e-mail.: gmina@lesznowola.pl
www.lesznowola.pl

Lesznowola, dnia 21.08.2026r.

RZP 271.29.01.2026

***Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn.:
"Modernizacja oświetlenia
zewnętrznego w Gminie
Lesznowola".***

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2026r. wpłynęło zapytanie do SWZ, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział II SWZ) Zamawiający wskazuje, iż dla pasów drogowych, parkingów oraz standardowych lokalizacji wymagana jest temperatura barwowa opraw na poziomie 3000K. Jednocześnie w Załączniku nr 8 do SWZ („Aktualne warunki do projektowania i realizacji inwestycji oświetleniowych na terenie Gminy Lesznowola”, pkt 2.1) Gmina Lesznowola wprost dopuszcza stosowanie barw światła o wartościach: 3000K, 4000K, 5000K oraz 5700K.

Mając na uwadze powyższą niespójność, a także fakt, że barwa 4000K (neutralna biała) jest powszechnie stosowanym standardem w nowoczesnym oświetleniu drogowym, który charakteryzuje się bardzo dobrą percepcją wzrokową, wyższym współczynnikiem kontrastu oraz często wyższą skutecznością świetlną (lm/W) w stosunku do opraw o barwie ciepłej (3000K), zwracamy się z pytaniem:

Czy Zamawiający, wzorem własnych wytycznych technicznych zawartych w Załączniku nr 8, dopuści zaoferowanie opraw o temperaturze barwowej 4000K (z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych) dla pasów drogowych, parkingów i pozostałych standardowych lokalizacji?

Umożliwienie zaoferowania barwy 4000K wpłynie pozytywnie na konkurencyjność postępowania, umożliwiając złożenie ofert większej liczbie renomowanych producentów, a jednocześnie pozostanie w pełnej zgodzie z dokumentem określającym warunki oświetleniowe na terenie Gminy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Do wyceny należy przyjąć temperaturę barwową :

- dla przejść dla pieszych – 5700K
- pozostałe oprawy – 3000K

Oprawy mają mieć wgrany scenariusz oświetleniowy :

- ✓ od momentu włączenia do godziny 21⁰⁰ – 100% mocy.
- ✓ w godzinach 21⁰⁰ – 24⁰⁰ – 50% mocy.
- ✓ w godzinach 24⁰⁰ – 5⁰⁰ - 20% mocy.
- ✓ od godziny 5⁰⁰ do momentu wyłączenia – powrót do 100% mocy.

Powyższy scenariusz nie dotyczy dedykowanych opraw doświetlających przejścia dla pieszych – tam zawsze 100% mocy .

Kolor opraw : RAL 7016

Pytanie nr 2

W Rozdziale II pkt 6 SWZ Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących opraw oświetleniowych w ilości 417 szt. Jednocześnie szczegółowy wykaz lokalizacji (ulic i miejscowości) zawarty w podpunktach 6.1–10.2 SWZ sumuje się dokładnie do 384 szt. opraw. Ponadto, w punkcie 2.24 Załącznika nr 8 do SWZ (Warunki techniczne) Zamawiający wymaga stosowania temperatury barwowej 3000K dla pasów drogowych i parkingów oraz 5700K dla przejść dla pieszych, natomiast szczegółowe zestawienie ulic nie wymienia ani jednej oprawy o barwie 5700K ani żadnej lokalizacji przejścia dla pieszych.

Mając na uwadze powyższe oraz ryczałtowy charakter wynagrodzenia, w celu umożliwienia rzetelnej wyceny oferty, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy przejścia dla pieszych zlokalizowane przy ulicach wymienionych w Rozdziale II pkt 6 SWZ podlegają modernizacji w ramach niniejszego zamówienia?
2. Czy brakująca w szczegółowym wykazie liczba 33 sztuk opraw (stanowiąca różnicę między ogólną liczbą 417 szt. a wykazem 384 szt.) to oprawy o barwie 5700K przeznaczone do doświetlenia przejść dla pieszych?
3. Jeśli tak, prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji (nazwy ulic oraz numery skrzyżowań/przejść), na których należy zamontować wspomniane 33 oprawy o barwie 5700K,
4. W przypadku, gdy te 33 oprawy nie są przeznaczone na przejścia dla pieszych, prosimy o wskazanie, gdzie fizycznie ma zostać zamontowane brakujące 33 sztuki opraw oraz o podanie ich wymaganej temperatury barwowej (CCT)

Odpowiedź na pytanie nr 2

Liczba opraw podana przez Zamawiającego w SWZ jest prawidłowa i wynosi 417 .

W ramach wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji istniejącego oświetlenia. Po wykonaniu inwentaryzacji (w uzgodnieniu z Zamawiającym) oprawy zlokalizowane przy przejściach dla pieszych należy wymienić jak na załączonym rysunku poglądowym.


Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia niniejszego postępowania. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

ZASTĘPCA WOJTA

Oktawian Druzd

Główny Specjalista
d/s zamówień publicznych


mgr Aneta Książek

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych


Grzegorz Dziubak-Wysokiński

