

Lublin, 24.03.2025 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 22 444 33 33

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 81 44 52 215
lublin@psgaz.pl

Gmina Mełgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

Wasz znak: -

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.065Z.1.25

Dot.: Uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej w związku z inwestycją drogową budowy drogi dla pieszych i rowerów ul. Szkolna w m. Krępiec

W odpowiedzi na wniosek *Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego MARGIT* z dnia 21.03.2025 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji oraz określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji drogowej, PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy planowaną inwestycję rozbudowy ul. Szkolnej zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem projektowym – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej.
2. Informujemy, że w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowana jest czynna sieć gazowa średniego ciśnienia dn63 i dn32 PE oraz Dn50 stal, przebiegająca wzdłuż budowanej drogi. Ponadto w zakresie budowy drogi występują przejścia poprzeczne sieci dn63 i 32PE oraz Dn32 stal i przejścia poprzeczne przyłączami dn25 PE.
3. Zwracamy uwagę by odległość pionowa mierzona od górnej ścianki gazociągu do powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej wynosiła nie mniej niż 1 m, a do dolnej warstwy podbudowy nie mniej niż 0,5 m. W przypadku niezachowania minimalnej odległości pionowej należy wystąpić o niezależne warunki techniczne przebudowy gazociągu.
4. Należy zachować istniejące przykrycie oraz oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne od sączków wężowych i armatury dostosować do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.
5. Nawierzchnia nad siecią gazową (poza przejściami poprzecznymi) winna być wykonana z elementów łatwo rozbieralnych i przepuszczalnych (np. kostka brukowa na podbudowie tłuczniowej).
6. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozbiórki nawierzchni nad gazociągiem w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
7. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej

ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

8. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię, podając imiennie osoby sprawujące funkcje techniczne na budowie – Gazownia w Świdniku, ul. Okulickiego 20A, 21-040 Świdnik, e-mail: gazownia.świdnik@psgaz.pl.
9. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu prowadzić ze szczególną ostrożnością. W bezpośredniej bliskości gazociągu prace prowadzić ręcznie pod bezwzględnym nadzorem pracownika Gazowni (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, przyłączy lub armatury).
10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowej Zakład Gazowniczy w Lublinie wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.
11. Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie gazociągu należy uzgadniać w Zakładzie Gazowniczym w Lublinie.
12. Niniejsze uzgodnienie jest ważne jedynie z załącznikiem graficznym – mapa z planowanym zagospodarowaniem terenu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Pani Katarzyna Gajewska-Daszyńska, nr tel. 81 44 52 271, adres e-mail: katarzyna.gajewska-daszynska@psgaz.pl

Z poważaniem

Pismo sporządziła: Katarzyna Gajewska-Daszyńska

Do wiadomości:

- Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Margit,
Pliszczyn 64, 20-258 Lublin
- Gazownia w Świdniku w.e.
- ZMDZ a/a

Załączniki:

- Mapa z projektem zagospodarowania terenu – 2 szt.