

Świdnik, 27.03.2025r.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

MARGIT

Pliszczyn 64

20-258 Lublin

Dotyczy: *Warunków technicznych usunięcia kolizji magistrali wodociągowej z projektowaną infrastrukturą drogową pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Szkolnej w m. Krępiec”.*

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie informujemy:

- Magistrala wodociągowa PE Ø 355 × 2 zlokalizowana na trasie projektowanej drogi dla pieszych i rowerów nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.
- Włazy komór zasuwowych (komory prostokątne, żelbetowe, monolityczne, przykryte płytami prefabrykowanymi zabezpieczonymi dodatkowo zewnętrzną izolacją) dostosować do rzędnych niwelety drogi.

zatwierdził:

DYREKTOR
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Tomasz Mazur

Otrzymują:

1. Adresat.
2. ZWiK-aa.