



Istniejące kanały wentylacji
grawitacyjnej wyprowadzone
ponad dach
– udrożnić i w razie konieczności
wykonać uszczelnienie



Wyrzutnia dachowa pionowa
DN125
Wywiewka KS




Wentylator dachowy
RF/EC-315 Venture Industries
Vw=790 m³/h
Pel= 328W; 230 V
montaż na podstawie dachowej
zgodnie z DTR producenta

N3

930 m³/h
600 x 400
Czerpnia
ścienna

DACH - orientacyjnie

 PROJEKT REMONTU LOKALU UŻYTKOWEGO Skrzeszew, gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 57, dz. ewid. nr 821/2, obręb 0001 Skrzeszew				
faza	wykonawczy	branża	instalacyjna	data 30.03.2026
jednostka projektowa	Nowak i Nowak Architekci ul. Szamocin 9b 03-002 Warszawa			
projektant	mgr inż. Grzegorz Magdziarczyk MAP/0246/ PWOS/14			
nazwa rys.	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT DACHU		skala	1:100
			nr	WM-02