

WARUNKI NR 149/2026 NA ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH LUB ICH ODPROWADZENIE

TEK/4620-149/149/04/2026

Szczecinek, 24 kwietnia 2026r.

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Szczecinek, na podstawie umowy z dnia 12 lipca 1995 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku wydaje następujące warunki na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek nr 350/1, 423/2, 515/1, 515/2, 539/2, 539/5, 539/6, 592, 600, 603 obręb 0020 przy ulicach Chojnickiej, Poznańskiej, Sikorskiego, Czaplincekiej w m. Szczecinek.

Inwestor:	Miasto Szczecinek		
Adres:	Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek		
Warunki przyłączenia dla:			
Obiekt:	Drogi		
Adres:	Szczecinek, ul. Chojnicka, Poznańska, Sikorskiego, Czaplincecka, działki nr 350/1, 423/2, 515/1, 515/2, 539/2, 539/5, 539/6, 592, 600, 603, obręb Szczecinek 0020		
Sposób zagospodarowania wód opadowych na terenie działki		Rozsączanie, retencjonowanie	
Miejsce odprowadzenia nadmiaru wód opadowych z działki		Sieć deszczowa przy ulicy Gdańskiej w Szczecinku	

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

1. Wody opadowe lub roztopowe:		
a.	Pochodzące z dachów o łącznej powierzchni	- m ²
b.	Pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych	
	- terenów przemysłowych, składowych i baz transportowych o łącznej powierzchni:	- m ²
	- z dróg i parkingów o trwałej nawierzchni o łącznej powierzchni	- m ²
2. Miejsce włączenia		
a.	Projektować do	Sieci deszczowej położonej na działce nr 397 obręb 0020 Szczecinek
b.	Średnica sieci deszczowej	DN 500 mm, DN 300 mm
c.	Projektować do	Do studni rewizyjnej o rzędnej dna 137,62 lub/i nastawić studnie rewizyjne. Możliwość włączenia po wyremontowaniu sieci deszczowej w ul. Gdańskiej.
d.	Rzędna dna studni	137,62
3. Sposób włączenia		
a.	Projektować za pomocą	Do studni rewizyjnej
4. Sposób podczyszczenia ścieków		
Rodzaj urządzeń podczyszczających		

- Na podstawie warunków wykonać dokumentację techniczną sieci i przyłączy deszczowych i uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- Dokumentację techniczną sieci i przyłączy deszczowych uzgodnić branżowo w PWiK spółka z o.o. w Szczecinku.
- Zgodnie Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym zarówno Inwestor jak i PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku mają prawo wystąpić o objęcie Naradą Koordynacyjną projektowanych przyłączy.
- Zgodnie Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu Inwestor zobowiązany jest wystąpić o objęcie Naradą Koordynacyjną projektu technicznego.

5. Wykonane odcinki sieci i przyłączy deszczowych zgłosić w formie pisemnej do odbioru przez PWiK spółka z o.o. w stanie odkrytym.
6. Na odbiorze w stanie odkrytym przedstawić pozytywne wyniki próby na szczelność sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz atesty stosowanych do budowy materiałów i urządzeń.
7. Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci i przyłączy deszczowych.
8. Kopię mapy geodezyjnej powykonawczej dostarczyć do PWiK w terminie wyznaczonym w protokole odbioru.
9. Termin ważności warunków – 2 lata.

ZASTĘPCA
DYREKTORA TECHNICZNEGO

Piotr Jasionas

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

TG