



Uwagi:

Lokółówki w lokalu zaprojektowano z rur wielowarstwowych systemu o połączeniach zaprasowywanych.

Podejścia do przyborów sanitarnych wykonać średnicą Ø16x2,0.

Nie dopuszcza się prowadzenia poziomych podejść do przyborów w ścianach konstrukcyjnych.

Rzędne kanalizacji podano względem punktu 0.00 budynku . oraz spodu rury kanalizacyjnej. Rzędne wyjść kanalizacji sanitarnej , przyłącza wodociągowego dostosować do aktualnego projektu zagospodarowania terenu.

tytuł	Budowa ogólnodostępnego zaplecza socjalnego na potrzeby funkcjonowania boiska gminnego		
adres	Ul. Cicha, 22-315 Gorzków-Osada dz. ewid.nr 382/4, obręb 0012		
inwestor adres	Gmina Gorzków ul. Główna 9 22-315 Gorzków-Osada		
projekt	DomiDesign Dominik Chmura ul. Świeślików 8/174, 01-389 Warszawa		
branża	SANITARNA	faça	proj. techniczny
stanowisko	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Waldemar Walkowiak	LUB/0008/PWBS/16	
rysunek	Rozwinięcie instalacji k.s		
nr rysunku / wydanie		skala	data
PB -02		w1	1:100 20.10.2025
RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.			