




1. WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY $q_n=2,0m^3$
ZAMONTOWANY NA KONSOLI L=290 - 1 szt.
2. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY Ø20 TYP EA 1 szt.
3. ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY Ø20 - 2 szt.
- 3a. ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY SPUSTOWY Ø20 - 1 szt.
4. KRĘGI ŻELBETOWE Ø1200, L=1000
5. PŁYTA NADSTUDZIENNA D1200 - 1 szt.
6. WŁAZ ŻELIWNY KLASY D-400 Ø600
(ZAMONTOWANY NA PŁYTCIE NADSTUDZIENNEJ) - 1 szt.
7. STOPNIE ŻŁAZOWE ŻELIWNE
8. IZOLACJA ZEWNĘTRZNA ŚCIAN 2xASOLFE
9. PODPORA BETONOWA

tytuł	Budowa ogólnodostępnego zaplecza socjalnego na potrzeby funkcjonowania boiska gminnego		
adres	Ul. Cicha, 22-315 Gorzków-Osada dz. ewid.nr 382/4, obręb 0012		
inwestor /adres	Gmina Gorzków ul. Główna 9 22-315 Gorzków-Osada		
projekt	DomiDesign Dominik Chmura ul. Świdzielski 91/74, 01-369 Warszawa		
branża	SANITARIJA	razą	proj. techniczny
stanowisko	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Waldemar Waśniewski	LUB0009/PWB016	
rysunek	Studnia wodomierzowa		
nr rysunku / wydanie		skala	data
T-03		w/8	1:100
POWIAŁT GORZÓW, JĘZYK DRAPIARSKI I TOPOGRAFIA			