

Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie
OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY
DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-04-14 / 02 / 25
Data pobrania próbki: poniedziałek, 14 kwiecień 2025

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka
Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


Wyniki badań					
L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S1 - PS1	43,5	> 1,00	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania:
Data pobrania próbek:

LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA /

2025-04-11 / 02 / 25

piątek, 11 kwiecień 2025

Zleceniodawca:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa:

Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał:

piasek

Warstwa:

zasypka

Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S2 - S1	39,5	> 0,99	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie
OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY
DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-04-10 / 02 / 25
Data pobrania próbek: czwartek, 10 kwiecień 2025
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka
Lokalizacja:


I. Wyniki Badań

Wyniki badań					
L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S31 - S3	36,8	> 0,99	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń


Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie
OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY
DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-04-08 / 02 / 25
Data pobrania próbki: wtorek, 8 kwiecień 2025

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka
Lokalizacja:

I. Wyniki Badań

L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S32 - S31	35,2	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń

Sysoń

Sprawozdanie
OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY
DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-04-04 / 02 / 25
Data pobrania próbek: piątek, 4 kwiecień 2025
Zlecniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka
Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


Wyniki badań					
L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S33 - S32	36,1	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie
OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY
DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-04-03 / 02 / 25
Data pobrania próbek: czwartek, 3 kwiecień 2025

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka

Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S34 - S33	31,9	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-04-02 / 02 / 25
Data pobrania próbki: środa, 2 kwietnia 2025

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka

Lokalizacja:

I. Wyniki Badań

Wyniki badań					
L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S35 - S34	32,8	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń

Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania:

LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA /

2025-04-01 / 02 / 25

Data pobrania próbki:

wtorek, 1 kwiecień 2025

Zleceniodawca:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa:

Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał:

piasek

Warstwa:

zasypka

Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
			I_s		
			Wynik badania	Wymagania	
-	-	Evd			
1	S42 - S35	34,6	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-03-31 / 02 / 25
Data pobrania próbki: poniedziałek, 31 marzec 2025
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych "EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka

Lokalizacja:

I. Wyniki Badań

L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S43 - S42	37,2	> 0,99	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie
OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY
DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-03-28 / 02 / 25
Data pobrania próbki: piątek, 28 marzec 2025

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka
Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


Wyniki badań					
L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S44 - S43	32,5	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie
OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY
DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-03-27 / 02 / 25
Data pobrania próbki: czwartek, 27 marzec 2025
Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka
Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


Wyniki badań					
L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S45 - S44	30,9	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania:
Data pobrania próbek:

LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA /

2025-03-26 / 02 / 25

środa, 26 marzec 2025

Zleceniodawca:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa:

Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał:

piasek

Warstwa:

zasypka

Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S46 - S45	34,9	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-03-25 / 02 / 25
Data pobrania próbki: wtorek, 25 marzec 2025

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka

Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


Wyniki badań					
L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S36 - S35	31,2	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania:

LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA /

2025-03-24 / 02 / 25

Data pobrania próbki:

poniedziałek, 24 marzec 2025

Zleceniodawca:

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa:

Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał:

piasek

Warstwa:

zasyпка

Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S37 - S36	36,0	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-03-21 / 01 / 25
Data pobrania próbki: piątek, 21 marzec 2025

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka
Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S38 - S37	36,4	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie
OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY
DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-03-20 / 01 / 25
Data pobrania próbki: czwartek, 20 marzec 2025

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka
Lokalizacja:

I. Wyniki Badań


L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S39 - S38	35,3	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń



Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie

OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-03-19 / 01 / 25

Data pobrania próbki: środa, 19 marzec 2025

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka
Lokalizacja:

I. Wyniki Badań

Ocena badania					
L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S40 - S39	33,8	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń

Laboratorium: GreenLab

Sprawozdanie
OZNACZENIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA I WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA ZA POMOCĄ PŁYTY
DYNAMICZNEJ

Numer sprawozdania: LGL / EKO ROGOWSKI / DRZEWICA / 2025-03-18 / 01 / 25
Data pobrania próbek: wtorek, 18 marzec 2025

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych
"EKO" Ryszard Rogowski

Budowa: Budowa kanalizacji w miejscowości Drzewica

Materiał: piasek
Warstwa: zasypka
Lokalizacja:

I. Wyniki Badań

L.p.	Opis/ Lokalizacja miejsca badania	Dynamiczny moduł odkształcenia	Wskaźnik zagęszczenia		Ocena
-	-	Evd	I _s		
			Wynik badania	Wymagania	
1	S41 - S40	33,8	> 0,98	≥ 0,98	ZGODNE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

II. Uwagi

Wskaźnik zagęszczenia badanej warstwy powinien wynosić minimum $I_s \geq 0,98$. Wyniki badań kontrolnych spełniają powyższe wymagania.

Opracowanie wyników:
Grzegorz Sysoń

Sprawdził:
Grzegorz Sysoń

