





#### ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABŁEM



UWAGA!  
1. Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed zamuleniem po przez wypełnienie wolnej przestrzeni sznurem białym i uszczelnić kitem na pokoiście lub pianką poliuretanową  
2. Na czas robót kable zabezpieczyć przed zarwaniem podpierając lub podwieszając je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach wykopu

projekt:

#### PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. TRAUGUTTA—GŁOWACKIEGO W WIELUNIU

|              | Imię i Nazwisko            | Uprawnienia      | Data       | Podpis |
|--------------|----------------------------|------------------|------------|--------|
| Projektował: | mgr. inż. Przemysław Nowak | LOD/4391/PWBS/20 | 22.12.2023 |        |
| Sprawdził:   | mgr. inż. Rafał Szawłowski | LOD/3658/PWBS/20 | 22.12.2023 |        |
|              |                            |                  |            |        |

rysunek:

#### SKALOWANIE WYKOPU, ZABEZPIECZANIE SKRZYŻOWANIA

skala:

B/S

branża:

SANITARNA

Nr rysunku

PT-04