

Obliczenia hydrauliczne Tabela nr 1

L.p.	Nazwa ulicy	Sumaryczna powierzchnia zlewni	Przepływ miarodajny	MN+D+P/U	Z	MN $\psi=0,25$	D $\psi=0,8$	P/U $\psi=0,8$	Z $\psi=0,10$	Współczynnik opóźnienia	Całkowita powierzchnia zredukowana	Przepływ	Przepływ	Dane kanału					
												Przepływ odcinkowy	Przepływ odcinkowy	Spadek	Średnica kanału	Napełnienie	Prędkość	Przepływ przy napełnieniu 100%	Prędkość przy napełnieniu 100%
-	-	[ha]	[dm ³ /s*ha]	[ha]	[ha]	[ha]		[ha]	[ha]	-	[ha]	[dm ³ /s]	[m ³ /s]	[%]	[mm]	[%]	[m/s]	[dm ³ /s]	[m/s]
1	Zlewnia Południowa	392,51	77,20	130,81	261,70	24,53	26,16		26,17	0,37	76,86	2193,69	2,19	0,38	1200	77,35	2,07	2343,26	2,36
2	Zlewnia - ul. Sieradzka	10,00	77,20	10,00		1,88	2,00			0,68	3,88	203,84	0,20	0,29	800	36,73	1,19	694,30	1,38
3	Zlewnia Północna	24,00	77,20	24,00		3,30	4,80	3,84		0,59	11,94	542,85	0,54						
4	Zlewnia ul. Traugutta	31,34	77,20	28,43	2,91	3,91	5,69	1,44	0,29	0,56	11,32	493,36	0,49	0,30	1000	37,00	1,00	1795,58	2,29
5	Suma 2+4	41,34	77,20	38,43	2,91	5,78	7,69	1,44	0,29	0,54	15,20	632,47	0,63	0,40	1200	48,00	1,00	1153,18	2,29
6	Suma 5+1	433,85	77,20	169,24	264,61	30,31	33,85	1,44	26,46	0,22	92,06	1557,15	1,56	0,20	1250	80,00	1,80	3140,60	2,04
7	Suma 6+3	457,85	77,20	193,24	264,61	33,61	38,65	5,28	26,46	0,22	104,00	1735,60	1,74	0,20	1250	90,00	2,00	3140,60	2,04