



POZIOM PORÓWNAWCZY	165.00 m n.p.m.
--------------------	-----------------

RZĘDNA TERENU ISTN.		M	177.17	M	177.17	M	177.17	F	177.17	M	177.07
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		M	175.71	M	175.70	M	176.30	M	176.29	M	175.72
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		M	1.46	M	1.47	M	0.87	M	0.89	M	1.35
SPADKI, DŁUGOŚCI		M	0.90 5.6			15%		2.00			
ŚREDNICA, MATERIAŁ			PE100 ø225mm SDR11								
ODLEGŁOŚCI		M	0.00	M	0.90	M	1.55	M	2.00	M	2.90
		M		M	0.90	M	1.10	M	0.90	M	0.42
HEKTOMETRY			w1						w2		w3

1) W miejscach skrzyżowań proj. ruroc. z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę DN110 PVC, L=2m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=2m.

2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

1. Wskazane na niniejszym rysunku istniejące uzbrojenie terenu przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinventaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.