

Uwaga!!!!
Projektowane słupy aluminiowe SAL-6 na fundamentach betonowych B-60 i oprawami LED ISKRA 36/3500, kabel na całej długości projektowany kabel układać w rurach osłonowych typu DVK fi 75 a przekroczenie proj. linią kablową istn. utwardzonych wjazdów wykonać metodą podwiertu zastępując w tych miejscach rury DVK rurami SRS fi 75, dodatkowo przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi osłaniać rurami dwudzielnymi typu PS fi 110 - 3m istniejące kable elektroenergetyczne

LEGENDA

-  słup aluminiowy SAL60 wraz z oprawą LED ISKRA 36/4000
-  proj. linia kablowa doziemna zasilająca lampy YAKXS 4x35mm2
-  w rurze osłonowej na całej długości

proj. wg odrębnego oprac.
L14/39/1/SO-105/WO

L14/1/39/1/SO-105/WO

L14/2/39/1/SO-105/WO

L14/3/39/1/SO-105/WO

L14/4/39/1/SO-105/WO

L14/5/39/1/SO-105/WO

L14/6/39/1/SO-105/WO

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Układ współrzędnych XY: "2000", Układ wysokościowy: "Kronsztadt 86"
Województwo: podkarpackie L.k.s.rob.: 113/2021
Powiat: krośnieński Ozn. zgl. pracy. geod.: 6640.3004.2021
Gmina: Rymanów -G (180708...5]
Obręb: Posada Górna (0011)
Godło mapy: 7.114.28.15.3.3

W obszarze oznaczonymmapa może służyć celom projektowym.
Mapa została wykonana z uwzględnieniem/bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi. Mapa nie zawiera użytków/zawiera użytki.....które nie są ujawniane w ewidencji gruntów. Projektowane sieci i budowle wyróżniono jednym kolorem (fioletowym). Mapa aktualna na dzień: 13.09.2021r.
Uwaga! Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych: **STAROSTA KROŚNIEŃSKI**

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: **6640.3004.2021**

Wykonawca prac geodezyjnych: **Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Marcin Jucha 38-400 Krosno ul. Batorego 25**

Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych: **Marcin Jucha Nr uprawnień 17340 6640.3004.2021_24074 z dn. 20.09.2021 r.**

mgr inż. **MARCIN JUCHA**
geodeta uprawniony
Świadectwo Nr 17340 zakres 1,2
wyd. przez Głównego Geodetę Kraju

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH
Marcin Jucha
38-404 Krosno, ul. Batorego 25
tel. : 13 43 264 86 GSM: 602 430 759
NIP : 684-169-09-40 REGON : 181071991

mgr inż. **MARCIN JUCHA**
geodeta uprawniony
Świadectwo upr. Nr 17340 zakres 1,2
wyd. przez Głównego Geodetę Kraju

OBIEKT	Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV, oświetl. ulicz. kabł. w miej. Posada Górna ul. Nadbrzeżna dz. nr 920; 2202; 2203; 2204; 2205/1; 2205/2; 752/1; 1062; 1085	
INWESTOR	Gmina Rymanów ul.Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów	
Rodzaj Opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Data opracowania:		SKALA 1:500
Projektant:		RYS. NR 1