



UKŁAD TN-C

Ochrona od porażień:
SZYBKE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA



Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 139m

Rys. nr 2

	Data opracowania: Listopad 2025
Schemat rozwinięty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zmysłówka (Ladzin)	Inwestor: Gmina Rymanów ul..Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów
	Projektował: