

Rymanów, 25.08.2026.

Zamawiający:

Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego 14a

38-480 Rymanów

NIP: 648-23-77-352, REGON 370440590

tel. 13 435 50 06

e-mail: przetargi@rymanow.pl ;

gmina@rymanow.pl

*Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego*

Dotyczy: postępowania znak: RIN.271.1.9.2026

p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów”

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00401929/01 z dnia 2026-08-21

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych udostępnia pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzieloną odpowiedź w powyższym postępowaniu

Wnosimy o dopuszczenie w postępowaniu możliwości zastosowania słupów kompozytowych jako rozwiązania równoważnego w stosunku do słupów aluminiowych. Prośba ta podyktowana jest przede wszystkim dążeniem do zapewnienia pełnej konkurencyjności postępowania oraz uniknięcia potencjalnych ograniczeń technologicznych, które mogłyby prowadzić do niezamierzonego preferowania określonego rodzaju materiału lub producenta. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania techniczne i normatywne, jest zgodne z zasadą równego traktowania wykonawców oraz efektywnego wydatkowania środków. Słupy oświetleniowe wykonane z kompozytu polimerowego stanowią nowoczesne rozwiązanie inżynierskie, które z powodzeniem stosowane jest w wielu inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce i w Europie, zarówno w systemach oświetlenia drogowego, terenowego, instalacjach teletechnicznych jak i w systemach monitoringu. Oferowane kompozytowe słupy oświetleniowe: - spełniają wymagania obowiązujących norm europejskich i krajowych; - posiadają deklaracje właściwości użytkowych oraz wymagane certyfikaty; Dodatkowo rozwiązanie to charakteryzuje się szeregiem istotnych zalet eksploatacyjnych, które mogą przynieść Zamawiającemu wymierne korzyści techniczne i ekonomiczne: - pełna odporność na korozję, co eliminuje konieczność zabezpieczeń antykorozyjnych i znacząco wydłuża okres użytkowania; - brak konieczności stosowania powłok ochronnych i prowadzenia kosztownych prac konserwacyjnych; - wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, w tym wilgoci, soli oraz promieniowania UV; - bardzo dobre właściwości dielektryczne, zwiększające bezpieczeństwo użytkowania infrastruktury; - niższa masa własna, ułatwiająca transport i montaż, a tym samym ograniczająca koszty logistyczne i instalacyjne; - długa żywotność przy znacząco niższych kosztach utrzymania w całym cyklu eksploatacji. Warto również podkreślić, że kompozytowe słupy oświetleniowe stanowią rozwiązanie coraz szerzej stosowane w nowoczesnej infrastrukturze technicznej, szczególnie w miejscach narażonych na działanie agresywnego środowiska lub wymagających ograniczenia kosztów utrzymania w długim okresie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w niniejszym postępowaniu słupów oświetleniowych wykonanych z materiałów kompozytowych jako rozwiązania równoważnego, spełniającego wymagania techniczne i użytkowe określone w dokumentacji postępowania. Liczymy, że dopuszczenie powyższego rozwiązania przyczyni

się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz umożliwi Zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym?.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów kompozytowych. Stanowiska słupowe należy stosować zgodnie z załączonymi do postępowania przetargowego projektami i Specyfikacjami technicznymi.

BURMISTRZ GMINY

Grzegorz Wólczański