

Rozdzielacz: ROP1 Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 750 mm G = 259,1 [kg/h] Δp min = 2,78 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	L [m]	VA	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.3_a	74,3	100 / 150	31,1	0,30	5,13
2	Podłoga grzewcza	0.3_b	77,9	100 / 150	31,1	0,30	5,07
3	Podłoga grzewcza	0.3_c	93,8	100 / 150	38,1	0,60	4,53
4	Podłoga grzewcza	0.2_b	54,4	150	36,1	0,60	5,28
5	Podłoga grzewcza	0.2_a	67,0	150	42,4	0,60	4,86
6	Podłoga grzewcza	0.2_c	83,9	100 / 150	63,3	0,90	3,68
7	Podłoga grzewcza	0.1	33,8	100 / 150	16,9	0,00	5,97

Rozdzielacz: ROP2 Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 900 mm G = 460,4 [kg/h] Δp min = 3,52 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	L [m]	VA	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.16	22,4	150	22,5	0,30	8,32
2	Podłoga grzewcza	0.15_a	64,2	100 / 150	34,8	0,30	7,48
3	Podłoga grzewcza	0.15_b	36,7	150	20,8	0,30	8,19
4	Podłoga grzewcza	0.15_c	57,7	100 / 150	34,3	0,30	7,61
5	Podłoga grzewcza	0.10_a	51,9	150	73,7	1,20	5,33
6	Podłoga grzewcza	0.10_b	38,1	150	66,6	0,90	6,52
7	Podłoga grzewcza	0.10_c	40,4	150	67,1	0,90	6,38
8	Podłoga grzewcza	0.10_d	45,6	100 / 150	50,1	0,60	7,46
9	Podłoga grzewcza	0.13	48,6	150	22,8	0,30	8,03
10	Podłoga grzewcza	0.14_b	48,9	150	27,2	0,30	7,91
11	Podłoga grzewcza	0.14_a	63,9	100 / 150	40,4	0,60	7,31

Rozdzielacz: ROP3 Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 500 mm G = 67,0 [kg/h] Δp min = 1,34 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	L [m]	VA	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.12	30,8	150	26,6	0,30	13,60
2	Podłoga grzewcza	0.11	63,2	150	40,4	0,60	12,75
3							

Rozdzielacz: ROP 0.4 Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 600 mm G = 208,9 [kg/h] Δp min = 6,22 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	L [m]	VA	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.4A	67,5	100	89,7	1,20	0,43
2	Podłoga grzewcza	0.4_c	44,5	150	20,7	0,30	5,78
3	Podłoga grzewcza	0.4_b	94,6	100 / 150	48,5	0,60	4,01
4	Podłoga grzewcza	0.4_a	97,5	100 / 150	50,0	0,60	3,88

Rozdzielacz: ROP 0.5 Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 500 mm G = 167,4 [kg/h] Δp min = 5,08 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	L [m]	VA	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.5_b	74,4	150	37,6	0,60	4,84
2	Podłoga grzewcza	0.5_a	84,0	100 / 150	40,3	0,60	4,58
3	Podłoga grzewcza	0.5A	53,5	100	89,5	1,20	1,55

Rozdzielacz: ROP 0.6 Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 500 mm G = 171,6 [kg/h] Δp min = 5,09 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	L [m]	VA	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.6_b	67,8	150	37,3	0,60	13,71
2	Podłoga grzewcza	0.6_a	82,2	100 / 150	44,6	0,60	13,19
3	Podłoga grzewcza	0.6A	53,5	100	89,7	1,20	10,27

Rozdzielacz: ROP 0.7 Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 500 mm G = 102,4 [kg/h] Δp min = 1,71 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	L [m]	VA	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.7_b	74,4	150	37,6	0,60	7,14
2	Podłoga grzewcza	0.7_a	84,0	100 / 150	40,3	0,60	6,89
3	Podłoga grzewcza	0.7A	53,6	100	24,4	0,30	7,88

Rozdzielacz: ROP 0.8 Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 500 mm G = 171,6 [kg/h] Δp min = 5,09 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	L [m]	VA	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.8_b	67,8	150	37,3	0,60	10,31
2	Podłoga grzewcza	0.8_a	82,2	100 / 150	44,6	0,60	9,79
3	Podłoga grzewcza	0.8A	53,5	100	89,7	1,20	6,87

Rozdzielacz: ROP 0.9 Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 500 mm G = 167,6 [kg/h] Δp min = 5,10 [kPa]							
Nr	Typ	Do odbiornika	L [m]	VA	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.9_b	74,5	150	37,6	0,60	10,84
2	Podłoga grzewcza	0.9_a	84,0	100 / 150	40,3	0,60	10,58
3	Podłoga grzewcza	0.9A	53,6	100	89,7	1,20	7,53

Jednostka projektowa: FOTON OZE SP. Z O.O. UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SŁUPSK				
Tytuł rysunku: NASTAWY ROZDZIELACZY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO				
Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO DLA POTRZEB MIESZKAŁNICTWA WSPOMAGANEGO I TRENINGOWEGO WRAZ Z WIEZIEDNĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. BORZYSZKOWY W GMINIE LIPNICA NA DZ. 203/3, 203/2				
Adres obiektu budowlanego: DZIAŁKA: 203/3, 203/2 OBRĘB BORZYSZKOWY GMINA LIPNICA IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220105_2.0002.203/3; 220105_2.0002.203/2				
Inwestor: Gmina Lipnica ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica				
Projektant:	mgr inż. Piotr Milejzo do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej - sanitarnej POM/0284/PWBS/16			Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Łajeczko uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej - sanitarnej ZAP/0155/POOS/07			Podpis:
DATA: 02.03.2026 r.	SKALA: 1:---	BRANŻA: SANITARNA	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	NR RYS: CO3