

Rekuperator ścienny Ø200
Pel=11,9W; 230V
Masa: 5kg;
Poziom ciśn. akustycznego: 22/32 [dB(A)]
dpmax=49 Pa
Vn=20/40/70/100m3/h
Vw=20/40/70/100m3/h
sterowanie pilotem
wymiennik ceramiczny
sprawność do 93%
Jednostki wyposażone w komunikację
bezprzewodową umożliwiającą komunikację
do 16 jednostek międzysobą

Rekuperator ścienny Ø200
Pel=11,9W; 230V
Masa: 5kg;
Poziom ciśn. akustycznego: 22/32 [dB(A)]
dpmax=49 Pa
Vn=20/40/70/100m3/h
Vw=20/40/70/100m3/h
sterowanie pilotem
wymiennik ceramiczny
sprawność do 93%
Jednostki wyposażone w komunikację
bezprzewodową umożliwiającą komunikację
do 16 jednostek międzysobą

Rekuperator ścienny Ø200
Pel=11,9W; 230V
Masa: 5kg;
Poziom ciśn. akustycznego: 22/32 [dB(A)]
dpmax=49 Pa
Vn=20/40/70/100m3/h
Vw=20/40/70/100m3/h
sterowanie pilotem
wymiennik ceramiczny
sprawność do 93%
Jednostki wyposażone w komunikację
bezprzewodową umożliwiającą komunikację
do 16 jednostek międzysobą

Rekuperator ścienny Ø200
Pel=11,9W; 230V
Masa: 5kg;
Poziom ciśn. akustycznego: 22/32 [dB(A)]
dpmax=49 Pa
Vn=20/40/70/100m3/h
Vw=20/40/70/100m3/h
sterowanie pilotem
wymiennik ceramiczny
sprawność do 93%
Jednostki wyposażone w komunikację
bezprzewodową umożliwiającą komunikację
do 16 jednostek międzysobą

Wentylator łazienkowy
Ø100
Pel=18W; 230V
Vw=50m3/h
włączany ze światłem
wyłączany ze zwołką
czasową

Wentylator łazienkowy
Ø100
Pel=18W; 230V
Vw=50m3/h
włączany ze światłem
wyłączany ze zwołką
czasową

Wentylator łazienkowy
Ø100
Pel=18W; 230V
Vw=50m3/h
włączany ze światłem
wyłączany ze zwołką
czasową

Wentylator łazienkowy
Ø100
Pel=18W; 230V
Vw=50m3/h
włączany ze światłem
wyłączany ze zwołką
czasową

Wyrzutnia ścienna Ø250mm
Rd=min. 2,0m n.p.t.
Wyrzutnia ścienna Ø100mm
Rd=min. 2,0m n.p.t.
Wyrzutnia ścienna Ø250mm
Rd=min. 2,0m n.p.t.

Czerpnia ścienna Ø250mm
Rd=min. 2,0m n.p.t.

Kratka transferowa
Ø100 30cm nad posadzką
z wkładem pęczniącym
klasy EI120

Centrala wentylacyjna C1 wisząca
Wydajność nawiewu: 742,00 m3/h
Wydajność wywiewu: 512,00 m3/h
Spręż dyspozycyjny: 250Pa
Zakres wydatku: 650-1050 m3/h
Nagrzewnica elektryczna:
Moc nagrzewnicy elektrycznej: 3kW
Wymiennik przeciwprądowy:
Sprawność odzysku 93,1%
Pobór mocy przez napęd
wentylatora przy przepływie max.: 235W
Pel=3,37kW; 400V
Wymiary jednostki BxHxL (mm) 1500x400x1100
Masa: 128kg

Wykonać mocowanie pod centralą
wg DTR producenta centrali.

Regulator z wyświetlaczem LCD
montaż w pomieszczeniu referencyjnym - potwierdzić
z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Wentylator kanałowy
Ø100/200
Pel=29W; 230V
Vw=21m3/h
Regulator czasowy
z programatorem tygodniowym
i godzinowym

UWAGI

Wymiary podane na rysunkach nie obejmują izolacji
termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych.
Przebieg kanałów wentylacyjnych skoordynować w warunkach
budowy z przebiegiem pozostałych instalacji.
Kolor nawiewników i wywiewników skoordynować z br. architektoniczną
i kolorystyką sufitów.
Kanały montować zawieszając z elementami
amortyzacyjnymi.
Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych
należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
Kanały obudować G-K lub przewidzieć strop podwieszany.
Należy zamontować regulatory projektowanych central wentylacyjnych
- system sterowania z dostępem zdalnym przez internet.
Dokładną lokalizację sterowników
uzgodnić z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa z Inwestorem
i Inspektorem Nadzoru.

OZNACZENIA:

- instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej
- układ NW1
- zawór wywiewny okrągły
- zawór nawiewny okrągły
- instalacja wentylacji wywiewnej pom. hig.-sanitarnych
- i pomocniczych - układ Wc-1
- instalacja wentylacji wywiewnej z pom. węzła ciepłego - układ W2
- instalacja wentylacji nawiewnej pom. węzła ciepłego - układ N2
- przepustnica regulacyjna
- tłumik akustyczny

Jednostka projektowa:	FOTON OZE SP. Z O.O.
	UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SŁUPSK
Tytuł rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBUDOWANEGO DLA POTRZEB MIESZKAŁOWNIA WSPOMAGANEGO TRENINGOWEGO WRAZ Z NIEZBIERNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. BOKĘSZKOWY W GMINIE LIPNICA NA DZ. 203/3, 203/2
Adres obiektu budowlanego:	DZIAŁKA: 203/3, 203/2 OBIEKT: BOKĘSZKOWY GMINA LIPNICA IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 220105_2.0002.203/3; 220105_2.0002.203/2
Inwestor:	Gmina Lipnica ul. Józefa Stomińskiego 19, 77-130 Lipnica
Projektant:	mgr inż. Piotr Mikajski do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej - sanitarnej POM/0284/PWBS/16
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Łojczko uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej - sanitarnej ZAP/0155/POOS/07
DATA:	02.03.2026 r.
SKALA:	1:75
BRANZA:	SANITARNA
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY
NR RYS:	WM1