

DOBÓR LINII ZASILAJĄCYCH

Relacja linii Nr MASZTU	Opis odbioru nr Masztu	Przekrój linii nN	cosφ	Suma mocy opraw lub hydroforu [kW]	Ib - prąd obciążenia	In prąd znamionowy zabezpieczenia	Ix - prąd zadziałania zabezpieczenia	Typ kabla	Sposób ułożenia	Id - obciążalność długotrwała	Współczynnik zmniejszenia	Długość kabla zasilającego [m]	Sprawdzenie doboru zabezpieczeń		dU	WARUNEK
[-]	[-]	[mm ²]	[-]	[kW]	[A]	[A]	[A]	[mm ²]	[-]	[A]	[-]	[m]	Ib<In<Iz	Ix<1,45Iz	[%]	[-]
SSOB - MO1	MO1	10	0,93	4,8	7,45	16	23,2	YKY 5x10mm ²	ziemia	79	0,9	84	TAK	TAK	0,4	<2
SSOB - MO2	MO2	10	0,93	4,8	7,45	16	23,2	YKY 5x10mm ²	ziemia	79	0,9	135	TAK	TAK	0,7	<2
SSOB - MO3	MO3	10	0,93	4,8	7,45	16	23,2	YKY 5x10mm ²	ziemia	79	0,9	190	TAK	TAK	1	<2
SSOB - MO4	MO4	10	0,93	4,8	7,45	16	23,2	YKY 5x10mm ²	ziemia	79	0,9	109	TAK	TAK	0,6	<2
SSOB - MO5	MO5	10	0,93	4,8	7,45	16	23,2	YKY 5x10mm ²	ziemia	79	0,9	159	TAK	TAK	0,8	<2
SSOB - MO6	MO6	10	0,93	4,8	7,45	16	23,2	YKY 5x10mm ²	ziemia	79	0,9	215	TAK	TAK	1,1	<2
SSOB - ZH	ZH	10	0,93	6	9,31	16	23,2	YKY 5x10mm ²	ziemia	79	0,9	234	TAK	TAK	1,5	<2
ZK- SSOB	SOOB	16	0,93	34,8	54,01	63	91,35	YKXS 5x16mm ²	ziemia	109	0,9	4	TAK	TAK	0,1	<2

mgr inż. Dariusz Wiśniewski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: MAZ/0042/PWOE/10
E nr 27/511/2017r. D nr 058/D1/116/2019

mgr inż. MARIUSZ ROMAN

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr MAZ/0275/PWBE/15