


Zestawienie Okien	
ID	O1
Ilość	16
Nazwa kondygnacji	PARTER
Rozmiar Szer. x Wys.	127×346
Widok od wewnątrz	
Parametry	- okno PCV, kolor grafitowy RAL 7024 - przeszkłone szkłem bezpiecznym - trzyszybowe.
Współczynnik U	U≤0,9 W/[m2*K]
Odporność ogniowa	-
Wypożenie	Klamka stal
Nawiewniki	Tak

UWAGI - STOLARKA OKIENNA

- 1. Przed zamówieniem stolarki okiennej wymiary, ilości i kierunki otwierania należy sprawdzić na budowie.
- 2. Otwory w ścianach należy przygotować pod dokładnie dobrany model stolarki, stolarka PCV - kolor wg zestawienia oraz uwzględnić zastosowanie ciepłego montażu.
- 3. Stolarkę zamawiać po dokonaniu dokładnych pomiarów konstrukcji murowanej.
- 4. Okna w ścianach zewnętrznych o współczynniku $U_{max}<0,9W/m^2K$
- 5. Parpatery wewnętrzne PCV w kolorze białym
- 6. Parapet zewnętrzny z blachy tytan cynk gr. 0,7 mm.
- 7. Okna wyposażyć w nawieniki higrosterowalne.
- 8. Projektuję się tzw. "ciepły montaż".
- 9. Szczegółowy opis parametrów w opisie PT branży budowlanej.

Zestawienie bram, drzwi	
ID	B1
Ilość	1
Nazwa kondygnacji	PARTER
Rozmiar Szer. x Wys.	400×400 (drzwi 114x200)
Rzut	
Elewacja	
Kolor	Zewnętrzny RAL 7024, wewnętrzny RAL 9002
Opis	Brama segmentowa, stalowa, ocynkowana, malowana, ocieplona. Brama wyposażona w drzwi przejściowe o szerokości przejścia 114cm (min. 90cm) i wysokości min. 200cm. Próg w drzwiach ze stali nierdzewnej o wysokości 10mm o załamanej krawędzi, uniemożliwiających potknięcie. Ościeżnica kątowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, z bocznym zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem, przykrywana szyną bieżną i boczną uszczelką z EPDM.
Współczynnik U	U≤1,3 W/[m2*K]
Odporność ogniowa	-
Klamka / pochwyt	Klamka w drzwiach ze stali nierdzewnej
Uwagi	Brama segmentowa z drzwiami. Drzwi zamykane na klucz. Brama z napędem elektrycznym z możliwością otwarcia ręcznego.

UWAGI - STOLARKA DRZWIOWA/ BRAMA

- 1.Przed zamówieniem stolarki drzwiowej wymiary, ilości i kierunki otwierania drzwi należy sprawdzić na budowie.
- 2. Otwory w ścianach należy przygotować pod dokładnie dobrany model stolarki wg wybranego producenta.
- 3. Stolarkę zamawiać po dokonaniu dokładnych pomiarów konstrukcji murowanej.
- 4. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych 1,3 W/m2K
- 5. Szczegółowy opis parametrów w opisie PT branży budowlanej.

UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

- 1)Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
- 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
- 3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółami oraz opisem;
- 4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE i NADZÓR w BUDOWNICTWIE
mgr inż. ROMAN POŚPIECH
TEL. 604-793-366

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA SALI SPORTOWEJ NA MAGAZYN SPRZĘTU

INWESTOR: Gmina Rudnik
47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

BUDOWA: 7 - 417 Grzegorzowice, ul. Powstańców Śląskich 31, dz. nr 421

IMIĘ I NAZWISKO:			PODPIS:	
PROJEKTANT (specjalność architektoniczno - budowlana): mgr inż. arch. Bernard Łopacz nr 171/91/OP PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY (specjalność architektoniczno - budowlana): mgr inż. arch. Maciej Łopacz nr 38/SLOKK/2023/II				
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI		BRANŻA: BUDOWLANA		
NR RYS.: T8	DATA: 06.2026	SKALA:	NR PROJEKTU:	FAZA: P.T
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione.				