

LEGENDA:

- proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-8 w puszcze POH na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi

- proj. drut DFeZn ϕ 8

- proj. bednarka FeZn 30x4

UWAGA:

-przewody odprowadzające inst. odgromowej, prowadzić w rurkach niepalnych insatacyjnych do złącz kontrolnych ZK.

-do złącz kontrolnych doprowadzić bednarkę (wąsy) doprowadzone z uziemienia fundamentowego,

-uziemienie fundamentowe wykonać bednarką FeZn 30x4 połączoną przez spawanie do zbrojenia.

- wyprowadzić bednarkę do złącz kontrolnych i połączyć zaciskami z przewodami odprowadzającymi,

- wyprowadzić bednarkę FeZn 25x4 od uziemienia do RG w budynku ,

- połączenia bednarki wykonać jako spawane, na długości min, 50 cm.

-na dachu zastosować maszty odgromowe

Rozwinięcie symbolu :

ZK nr 1

połączyć z uziomem otokowy $R \leq 10 \Omega$

FeZn 30x4

DFeZn ϕ 8 w RS 25

ZK nr 1

Jednostka projektowa:

TKONCEPT SPÓŁKA Z O. O.
Adres do korespondencji:
ul. Marymoncka 105, lok. 30-32, 01-813 Warszawa
NIP: 7011168161

Tytuł:
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI MRĄGOWO,
dz. nr ewid.: 151/27, obręb: 04,
gm. MRĄGOWO, pow. MRĄGOWSKI

Inwestor:
Gmina Mrągowo
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Adres inwestycji:
ul. Bohaterów Warszawy
11-700 Mrągowo
jedn. ewid. 281001_1.0004.151/27

Branża:
ELEKTRYCZNA

Faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY

Tytuł rysunku:
RZUT DCHU - INST. ODGROMOWA

Zespół projektowy:	nr upr.	podpis
projektant: mgr inż. Kamil Obrębski	WAM/0249 /PWBE/21	
sprawdzający: mgr inż. Piotr Miazio	WAM/0095 /PWBE/20	

Numer rys:
E 03

Skala: 1:100	Data: 06.2026	Rewizja:
-----------------	------------------	----------

