



2025-203978  
OT-DL.420.2147.2025.2

Tarnów, 2025-12-10

ARCHIKS KRZYSZTOF STETKIEWICZ  
UL. CHEMIKÓW 1B p. 406  
32-600 OŚWIĘCIM  
**2025-203978**

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. budowie internatu oraz trzech budynków gospodarczych przy ZSKR w Brzostku wraz infrastrukturą techniczną

Szanowni Państwo,

nawiązując do przesłanego wniosku w sprawie jak wyżej informujemy, iż z uwagi na istniejącą sieć gazową wysokiego ciśnienia pozytywnie opiniujemy przedłożony projekt zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji na działkach nr ewid. 59/6, 59/25, 64 w m. Klecie, gm. Brzostek. Jednocześnie wyjaśniamy, że na analizowanym terenie znajduje się gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 oraz gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 wraz z linią światłowodową. Operatorem ww. infrastruktury gazowej i towarzyszącej jest GAZ-SYSTEM S.A.

Na podstawie przedłożonego projektu zagospodarowania terenu (plik pdf. rys. nr A.02) ustalono, że teren inwestycji zlokalizowany jest w odległości przekraczającej 50 m od skrajnie usytuowanego w kierunku północnym gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000. W związku z powyższym stwierdzamy, że projektowane zamierzenie znajduje się poza strefą kontrolowaną eksploatowanych gazociągów wysokiego ciśnienia DN 1000 i DN 300.

Ponadto wskazujemy, że na obszarze inwestycji (m.in. na terenie działek nr ewid. 59/25 i 64) znajduje się nieczynny gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250. Przedmiotowy gazociąg został wyłączony z eksploatacji po wybudowaniu aktualnie eksploatowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300, który w rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest równolegle względem gazociągu DN 1000. Jednocześnie wyjaśniamy, że wyłączony z eksploatacji gazociąg nie generuje strefy kontrolowanej w związku z czym nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenu.

Mając powyższe na uwadze informujemy, że na okoliczności realizacji przedmiotowej inwestycji należy przewidzieć konieczność wykonania następujących działań związanych z likwidacją nieczynnego gazociągu DN 250:

1. Inwestor lub Wykonawca robót, przed realizacją inwestycji wystąpi do GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie z wnioskiem o określenie warunków likwidacji nieczynnego gazociągu. Wniosek powinien zawierać załącznik graficzny ze wskazaniem odcinka gazociągu, którego usunięcie limituje możliwość prowadzenia robót.
2. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu wraz z obsługą, w celu wykonania wykopów umożliwiających przecięcie gazociągu DN 250 w ustalonych miejscach.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

**Operator Gazociągów Przesyłowych**  
**GAZ-SYSTEM S.A.**  
**Oddział w Tarnowie**  
Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola  
tel. 14 622 53 00

**Adres Siedziby**  
ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
tel. 22 220 18 00


**Zarząd Spółki**  
Prezes Zarządu: Sławomir Hinc  
Wiceprezes Zarządu: Adam Bryszewski  
Wiceprezes Zarządu: Elżbieta Kramek

**Kapitał Zakładowy:** 8 877 190 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 8 877 190 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 **Numer KRS:** 0000264771,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698 **www.gaz-system.pl**

3. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie dokona sprawdzenia i przecięcia gazociągu zgodnie z przedłożoną dokumentacją. Czynność ta zrealizowana będzie nieodpłatnie, natomiast dodatkowe materiały niezbędne do wykonania zadania zapewni Inwestor/Wykonawca projektowanej inwestycji.
4. Demontaż i utylizacja wyciętego fragmentu gazociągu zostanie przeprowadzona własnym kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy robót.
5. Inwestor zobowiązany jest do uaktualnienia opisu i lokalizacji gazociągu w państwowych zasobach geodezyjnych o wydobyte i pozostawione w gruncie fragmenty nieczynnego gazociągu DN 250 na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji.

W dalszej korespondencji prosimy o powołanie się na znak sprawy, tj. OT-DL.420.2147.2025.

Z up. Dyrektora Oddziału w Tarnowie

  
Andrzej Lechowicz  
Kierownik Działu Technicznego

K.O.:

1. TDC;

2. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Pogórskiej Woli, 33-152 Pogórska Wola 450, tel. ( 14) 6225 500

Pismo opracował: Marek Iwanicki – tel. ( 14) 6225 190, email: [marek.iwanicki@gaz-system.pl](mailto:marek.iwanicki@gaz-system.pl)