

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie  
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-030 Szczecin  
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

## Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247240  
e-mail: [dział\\_zarzadzania\\_majakiem\\_sieciovym.szczecin@psgaz.pl](mailto:dzial_zarzadzania_majakiem_sieciovym.szczecin@psgaz.pl)

Urząd Gminy w Policach  
ul. Stefana Batorego 3  
72-010 Police

Wasz znak:

Nasz znak: **PSGSZ.ZMDZ.763-5000-103099.001/25**

Szczecin, **07.07.2025 r.**

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Police, m. Police

**- zadanie pn. "Program Funkcjonalno-Użytkowy szlaku widokowego w ramach rozwoju terenów Krajobrazowych Polic." Zadanie 2 pn. "Szlak rowerowy łąk odrzańskich"**

Nawiązując do złożonego w naszym Zakładzie przez Państwa Pełnomocnika (firmę Drogowa Pracownia Projektowa „A3” Justyna Roman wniosku dotyczącego zaopiniowania planu sytuacyjnego dla zadania pn. "Program Funkcjonalno-Użytkowy szlaku widokowego w ramach rozwoju terenów krajobrazowych Polic." Zadanie 2 pn. "Szlak rowerowy łąk odrzańskich" informujemy, że w granicach opracowania dot. ww. zadania posiadamy czynną sieć gazową niskiego ciśnienia ułożoną w ul. Goleniowskiej w m. Police.

Sieć gazowa w zależności od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze) ułożona jest na różnych głębokościach posadowienia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach jej budowy (w odniesieniu do ówczesnych rzędnych terenu).

Trasy odcinków sieci gazowej wniesione są na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu dostępnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach.

Istniejąca czynna sieć gazowa zlokalizowana w obrębie przedmiotowego zadania jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do modernizacji, ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla w/w sieci gazowej, na czas jej użytkowania wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych jest stała równa 1,0 m (załącznik Nr 2, tabela 3 do w/w rozporządzenia). W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m opisanej powyżej sieci gazowej Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować jej uszkodzenie lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i

użytkowanie, a wszelkie prace w obrębie tych stref mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

Mając powyższe na względzie informujemy, że należy w naszym Zakładzie uzgodnić dokumentację wykonawczą (projekt budowlany, techniczny lub wykonawczy) sporządzoną na podstawie opracowywanej koncepcji pn. "Program Funkcjonalno-Użytkowy szlaku widokowego w ramach rozwoju terenów krajobrazowych Polic." Zadanie 2 pn. "Szlak rowerowy łąk odrzańskich". Do wniosku należy dołączyć:

1. Projekt zagospodarowania terenu (lub plan sytuacyjny).
2. Niweletę projektowanej drogi/ścieżki rowerowej (lub plan sytuacyjno-wysokościowy).
3. Przekroje normalne przez projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych (jezdni, chodnik, ścieżka rowerowa itp.)
4. Zlecenie na wykonanie usługi gazowniczej.

Dodatkowo informujemy, że:

- a) W miejscach, w których zlokalizowany jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jego przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanej jezdni powinny znaleźć się ponad odcinkami czynnej sieci gazowej. Należy zachować odległość pionową min. 1,0 m pomiędzy nawierzchnią jezdni a wierzchem gazociągu i min. 0,5 m od spodniej warstwy konstrukcji jezdni.
- b) Należy zachować odległość poziomą min. 0,5 m od krawędzi jezdni (krawężnika) do osi istniejącej sieci gazowej. Nie dotyczy krawędzi ścieżki rowerowej zlokalizowanej w poboczu drogi.
- c) W przypadku ścieżki rowerowej usytuowanej w chodniku lub poboczu drogi warstwy konstrukcyjne projektowanej ścieżki rowerowej powinny znaleźć się ponad odcinkami czynnej sieci gazowej. Zalecana odległość wynosi min. 0,2 m pomiędzy wierzchem gazociągu a spodnią warstwą konstrukcyjną ścieżki rowerowej.
- d) Rzędne wysokościowe sieci gazowej należy odczytywać z mapy zasadniczej. W przypadku braku rzędnych wysokościowych na mapie zasadniczej należy zwrócić się o opinię do naszego Działu ([dzial.zarzadzania.majatkem.sieciovym.szczecin@psgaz.pl](mailto:dzial.zarzadzania.majatkem.sieciovym.szczecin@psgaz.pl)).

W nawiązaniu do sprawy prosimy powołać się na znak naszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
  
Piotr Różalski



Załączniki:

1. Plan sytuacyjny – szt. 4 (załączniki nr 1, 2, 3, i 4)
2. Plan orientacyjny (załącznik nr 5)
3. Szkic orientacyjny usytuowania sieci gazowej (załącznik nr 6)

Do wiadomości:

- 1.) Adresat – adres do korespondencji:

Drogowa Pracownia Projektowa „A3” Justyna Roman, ul. Dębowa 24, 72-004 Tarnowo (+  
załączniki nr 5 i 6)

- 2.) Gazownia Szczecin Północ (+ załącznik nr 5)
- 3.) Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym a/a

Sprawę prowadzi: Marek Michałowski, [marek.michalowski@psgaz.pl](mailto:marek.michalowski@psgaz.pl), tel. 914247240

