

Oświadczenie

o zgodności wyrobu budowlanego – przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dokumentacją
jednostkowego dopuszczenia

1. Nazwa i adres wydającego oświadczenie.

Na podstawie krajowej deklaracji właściwości użytkowych i dokumentów
związanych Spółdzielni Inwalidów „SPAMEL” ul. Wojska Polskiego 3, 56-416 Twardogóra.

2. Nazwa wyrobu budowlanego i miejsce jego wytwarzania.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – urządzenie wykonawczo-sygnalizujące.

3. Identyfikacja dokumentacji technicznej.

Na podstawie „Dokumentacja Jednostkowa”.

Jednostka projektowa:

Zakład Elektrotechniczny „ELPROKON” inż. Piotr Maliński

ul. Wiechowicza 2/7, 62-510 Konin

inż. Piotr Maliński

4. Nazwa wyrobu budowlanego i miejsce jego wytwarzania.

Zapewniono zgodność montażu wg dokumentacji technicznej.

5. Adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany przewidziany do
zastosowania.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu do zamontowania w budynku Zarządu Dróg
Powiatowych w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20d, 62-500 Konin.

6. Miejsce i data wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wydającego oświadczenie

Projektant Obiektu Budowlanego

**Zakład Elektrotechniczny
„ELPROKON” inż. Piotr Maliński**

ul. Wiechowicza 2/7, 62-510 Konin

inż. Piotr Maliński

**DOPUSZCZENIE DO JEDNOSTKOWEGO ZASTOSOWANIA PRZECIWPOŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA PRĄDU W OBIEKCIE BUDOWLANYM.**

Zgodnie z **art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych** [Dz. U. z 2021 roku poz. 1231], dopuszcza się do jednostkowego zastosowania zestaw tworzący przeciwpożarowy wyłącznik prądu, składający się z następujących elementów:

1. Aparat wykonawczy typu – rozłącznik izolacyjny Legrand FRX 403, 100A, 3P ref.: 406538 wraz z wyzwaczem wzrostowym LEGRAND ref.: 406278 i stykiem sygnalizacyjnymi LEGRAND ref.: 406264, przekaźnik bezpieczeństwa FINDER ref.: 7S.16.8.230.0420

2. Przycisk uruchamiający posiadający Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0625 wydany przez CNBOP w Józefowie k. Otwocka.,

Do wykonania PWP zastosowano wyłącznie komponenty dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami art. 10 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zmianami).

.....
Podpis i pieczęć projektanta
obiektu budowlanego

Załączniki:

- indywidualna dokumentacja techniczna, spełniająca wymagania art.10 ustawy o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2021 roku poz. 1213], zawierająca schemat układu elektrycznego PWP wraz ze specyfikacją techniczną, zatwierdzoną przez projektanta instalacji elektrycznych budynku/obiektu budowlanego, w którym został zainstalowany PWP.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 063 UWB 0625, wydany przez CNBOP w Józefowie k. Otwocka na przycisk uruchamiający PWP, wyposażony w lampki sygnalizacji stanu położenia aparatu wykonawczego PWP.
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami art. 10 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zmianami).
- oświadczenie producenta / wykonawcy lub prefabrykatora zapewniające o wykonaniu wyrobu zgodnie z załączoną indywidualną dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami.