

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ul. Plac Świętej Anny 2-2a

1. Zakres.

Wymiana drzwi wejściowych.

ul. Plac Świętej Anny 2-2a

- Drzwi do wymiany



2. Ogólne założenia do zamówienia.

- Drzwi zewnętrzne powinny spełniać aktualne wymogi antywłamaniowe (klasa min. RC3) oraz pod względem izolacyjności termicznej (min. $U=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$) i akustycznej (R_w min. 30 dB).
- Podział na pięć płycin, w tym dolna nieprzezierna w kolorze stolarki, pozostałe przeszkłone – szkło mleczne.
- Parametry przeszklenia: szklenie trzyszybowe bezpieczne, szkło mleczne.
- Kolor stolarki „orzech” – do ustalenia na podstawie próbek kolorystycznych.

Ilość	12
Rodzaj	zewnętrzne
Lokalizacja	Do klatek schodowych
Rozmiar szer. x wys	90×200
Widok	
Dymoszczelność	☒
Wysokość otworu	2,05
Szerokość otworu	0,95
Materiał	Aluminium, szyba mleczna
Kolor ościeżnicy	Orzech
Kolor skrzydła	Orzech
Samozamykacz	☒
Uwagi	Szklenie bezpieczne.
Dodatkowe wyposażenie	Kontrola dostępu - domofon
Klasa antywłamaniowa	RC1
Specyfikacja	4 panele szyba mleczna. 1 panel dolny-stały
Współczynnik U	min. 1,3

Referencyjny widok drzwi



- Wymiary stolarki do wymiany zostały podane w kosztorysie inwestorskim. Należy ponownie przemierzyć przed przystąpieniem do wymiany.
- Wykonanie prac należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz ustaleniami MPZP.
- Prace muszą być wykonywane z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.